

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2020年7月

騒音 (単位: dB)


7月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
7:00 ~		55	55	56	55	54	57	59	58	58	58	55	53	56	58	57	57	59	56	53	55	63	62	63	61	62	61	62	62	63	62	63
8:00 ~		62	61	67	57	54	67	60	62	63	60	55	54	64	63	61	59	81	57	54	59	63	62	63	60	63	61	62	62	62	62	62
9:00 ~		65	59	67	65	54	63	62	62	67	62	55	53	65	65	64	61	79	57	53	61	63	65	63	60	67	61	62	61	61	61	61
10:00 ~		57	63	69	61	54	60	64	60	61	63	56	54	64	63	62	59	64	57	54	59	62	62	66	60	62	61	62	61	62	60	60
11:00 ~		61	62	65	66	54	62	66	59	64	65	55	54	66	66	62	60	56	57	53	68	63	63	61	59	62	60	61	60	62	61	60
12:00 ~		57	54	57	63	54	58	56	56	58	60	55	53	59	58	55	54	55	57	54	55	60	60	61	60	65	62	60	60	61	59	60
13:00 ~		66	65	64	65	55	63	68	64	66	66	55	54	65	65	63	59	64	54	53	72	63	62	61	59	63	61	60	61	61	60	60
14:00 ~		69	63	69	56	59	62	64	62	69	66	54	53	66	66	63	64	60	55	54	65	63	64	62	60	64	62	62	61	62	59	60
15:00 ~		65	63	65	56	54	62	63	61	63	64	55	54	64	62	63	64	60	54	55	64	60	65	62	60	62	62	62	62	61	61	60
16:00 ~		64	64	62	56	53	61	63	62	67	67	56	58	66	64	63	63	61	54	54	65	61	65	61	60	66	62	67	62	61	60	60
17:00 ~		62	56	59	56	53	59	58	60	58	58	56	59	62	58	57	55	55	55	55	62	61	60	61	60	67	61	63	62	61	60	60
18:00 ~		58	56	57	57	54	59	55	54	57	56	54	53	55	55	56	55	55	55	53	64	61	64	61	62	62	61	62	62	61	61	60

振動 (単位: dB)

7月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
7:00 ~		34	35	34	33	29	37	35	41	33	34	33	29	34	33	33	34	34	30	29	35	34	34	33	33	32	32	34	34	34	34	34
8:00 ~		35	35	37	34	30	39	35	42	35	34	33	39	34	34	34	34	36	32	31	34	36	35	32	34	36	31	35	35	34	35	35
9:00 ~		36	34	38	35	30	42	35	41	35	34	33	31	35	35	35	36	35	31	32	34	36	37	34	33	40	30	36	34	33	34	33
10:00 ~		34	35	38	33	33	37	35	40	35	35	32	32	35	34	36	33	33	31	33	33	36	34	37	33	32	33	35	34	34	34	33
11:00 ~		36	35	37	33	32	36	33	35	37	35	32	33	35	35	36	33	32	32	32	35	37	34	31	32	36	33	33	33	33	34	33
12:00 ~		32	33	32	34	30	33	32	34	32	32	32	31	33	31	32	31	31	32	32	31	33	32	31	32	36	33	32	32	32	32	33
13:00 ~		37	36	36	35	30	35	37	37	34	35	32	30	35	34	36	32	34	30	30	35	36	34	31	32	34	31	32	33	32	33	32
14:00 ~		45	36	36	33	31	36	33	34	37	36	31	31	36	35	34	32	33	31	31	35	38	37	33	32	35	32	33	32	32	32	32
15:00 ~		34	34	38	34	30	35	32	34	33	35	32	30	35	33	34	37	34	33	30	36	34	39	32	32	32	31	34	33	33	33	33
16:00 ~		35	38	35	33	31	35	34	35	34	35	33	31	36	36	34	39	35	32	31	38	35	37	31	33	38	31	39	33	32	33	33
17:00 ~		34	33	34	33	31	35	34	32	33	33	32	30	33	33	32	33	33	33	32	33	34	33	32	33	40	32	33	34	33	33	33
18:00 ~		34	33	32	32	30	35	33	33	32	33	32	30	32	33	31	33	32	32	31	32	32	36	29	31	31	31	33	33	33	33	33

測定場所 ①

南西1ゲート



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2020年7月


騒音 (単位: dB)

7月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
7:00 ~		52	54	53	53	51	54	55	57	54	55	53	51	53	54	54	54	57	53	51	53	61	59	63	57	58	57	58	59	59	58	59
8:00 ~		60	62	58	57	51	66	60	63	60	59	54	51	59	58	55	57	64	54	51	54	61	58	61	57	59	58	60	59	58	58	58
9:00 ~		66	65	64	58	51	60	63	63	64	63	54	51	61	61	57	61	66	54	51	58	62	58	61	56	63	57	64	58	57	58	57
10:00 ~		66	59	63	57	52	64	63	62	60	61	54	53	62	61	56	65	80	54	52	59	61	59	61	56	57	57	61	58	59	58	56
11:00 ~		70	61	61	65	52	63	64	65	61	62	54	52	61	58	57	66	53	53	52	59	63	60	59	56	58	57	60	57	58	58	56
12:00 ~		65	54	54	58	51	53	54	54	56	55	53	52	57	54	53	53	52	53	51	53	59	57	59	56	59	58	57	56	57	56	57
13:00 ~		69	62	63	59	54	60	63	61	61	63	53	56	64	58	57	57	69	52	51	60	63	61	58	56	59	57	57	58	58	56	56
14:00 ~		66	66	61	53	57	62	64	59	63	63	52	50	64	58	59	63	63	53	52	59	62	63	59	56	59	58	58	58	57	57	
15:00 ~		59	65	58	53	51	63	63	57	60	62	54	53	61	57	61	60	58	52	53	61	58	60	58	57	58	58	59	58	57	58	57
16:00 ~		59	62	58	53	51	59	59	59	62	62	57	53	64	60	59	61	62	51	51	62	60	61	57	56	61	58	60	59	57	57	58
17:00 ~		51	54	53	53	52	55	56	59	54	55	54	54	55	53	54	54	52	52	53	61	58	58	57	57	63	57	59	59	57	56	56
18:00 ~		52	55	53	54	52	55	53	52	55	54	55	53	54	53	53	53	53	52	50	62	58	60	57	59	58	57	58	58	57	57	57

7月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
7:00 ~		33	31	31	28	28	29	31	30	30	31	30	28	31	30	30	31	30	27	27	31	31	30	28	30	27	26	31	30	30	30	30	
8:00 ~		33	33	32	29	29	36	31	31	31	31	30	28	32	31	31	32	31	29	28	32	32	31	28	30	31	26	32	30	29	31	30	
9:00 ~		38	38	35	27	28	37	32	32	31	32	30	28	31	33	32	34	31	28	30	31	33	32	30	29	36	26	32	29	30	30	30	
10:00 ~		36	34	34	28	30	35	32	31	31	32	29	63	33	33	33	36	33	28	32	34	33	31	31	29	28	29	32	31	31	30	29	
11:00 ~		37	32	32	28	30	35	31	35	32	32	30	31	33	32	34	61	30	29	31	32	34	32	27	28	30	29	31	29	29	30	30	
12:00 ~		33	30	31	29	27	29	29	30	30	29	28	29	30	29	30	30	29	28	30	28	35	30	27	28	31	28	28	29	27	29	28	
13:00 ~		37	34	31	30	28	32	31	35	31	32	28	27	33	32	35	31	32	28	27	32	33	31	27	28	28	26	29	29	28	29	28	
14:00 ~		36	35	29	30	28	33	30	31	33	34	29	28	34	34	31	30	31	29	28	31	34	33	28	28	29	27	29	28	28	29	28	
15:00 ~		30	33	30	32	28	32	30	31	30	32	29	27	31	31	31	32	32	30	28	32	30	31	27	28	27	27	29	29	28	30	28	
16:00 ~		31	33	31	31	29	31	30	33	32	32	30	28	34	34	30	33	34	29	28	33	32	33	27	29	34	27	29	29	28	29	28	
17:00 ~		30	29	29	31	29	29	30	31	29	30	30	28	30	30	29	30	30	30	29	29	31	29	28	29	35	28	28	29	29	29	28	
18:00 ~		31	30	30	30	28	28	30	31	28	30	29	29	29	30	28	30	28	30	29	29	29	29	29	26	26	27	26	28	28	29	29	30

測定場所 ②

北西 公園側



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制法施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2020年7月

騒音 (単位: dB)

7月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
7:00 ~	46	49	45	43	43	46	50	51	45	49	48	43	46	49	50	46	51	44	45	44	45	45	50	46	56	59	47	47	45	46	45	
8:00 ~	57	59	50	50	43	57	64	66	53	61	48	42	66	60	67	65	68	50	42	58	60	70	49	45	65	54	59	46	47	52	59	
9:00 ~	61	66	72	56	42	69	65	67	72	63	52	43	63	64	66	75	64	46	43	60	63	76	56	44	71	55	62	48	62	56	56	
10:00 ~	59	65	61	55	43	66	65	67	68	63	50	45	66	63	64	70	60	49	45	58	60	65	55	47	44	49	61	52	66	58	59	
11:00 ~	66	67	70	49	44	69	67	58	71	64	50	46	64	69	76	64	48	44	44	66	64	68	49	46	63	50	61	50	57	60	56	
12:00 ~	53	53	53	51	46	52	62	50	58	54	49	41	59	59	56	42	55	43	44	48	53	49	45	44	60	58	50	45	46	46	46	
13:00 ~	62	66	67	52	47	66	67	71	57	64	50	45	65	67	68	65	63	42	45	62	63	64	46	43	59	60	58	53	54	57	56	
14:00 ~	64	68	69	49	57	69	68	71	53	66	47	43	65	69	74	63	69	44	45	62	67	65	61	45	63	56	56	52	53	58	59	
15:00 ~	65	66	65	49	46	66	68	70	64	64	47	46	63	69	69	61	82	42	46	62	59	66	51	45	56	58	54	51	57	55	53	
16:00 ~	62	69	69	52	46	70	65	72	65	65	51	52	67	73	68	67	74	42	44	64	66	65	45	48	66	51	53	48	51	59	56	
17:00 ~	53	52	46	48	47	53	52	70	51	57	49	55	54	49	52	48	42	44	48	53	48	64	44	54	71	49	53	46	50	52	45	
18:00 ~	49	48	46	48	46	51	50	53	53	48	45	44	52	45	42	45	43	44	44	55	50	53	47	52	46	60	45	47	52	45	48	

振動 (単位: dB)

7月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
7:00 ~	28	55	44	26	43	55	49	46	44	38	39	31	34	45	37	35	48	39	32	42	33	42	37	32	40	44	35	32	35	33	35	
8:00 ~	36	56	49	32	43	56	58	53	49	48	39	32	48	46	57	49	52	52	34	46	48	66	35	33	51	43	47	38	37	38	46	
9:00 ~	40	57	63	38	43	68	60	53	54	49	50	34	46	48	52	68	50	42	35	45	53	69	53	33	57	40	43	45	53	42	46	
10:00 ~	40	59	55	37	43	59	59	48	56	49	41	37	49	50	50	57	47	50	38	45	46	57	52	35	34	40	45	42	53	43	45	
11:00 ~	44	60	63	45	45	59	60	57	54	49	39	35	47	54	67	51	36	44	40	49	53	61	34	34	50	38	44	38	42	46	43	
12:00 ~	43	54	49	46	51	49	58	55	52	42	43	33	43	42	34	35	36	41	41	34	38	39	30	33	54	49	40	36	47	40	40	
13:00 ~	46	61	61	48	45	59	59	52	52	50	45	35	49	51	56	53	49	31	44	46	56	52	33	33	53	51	47	40	45	42	43	
14:00 ~	44	62	59	46	51	59	60	51	49	52	37	36	59	56	58	49	55	34	44	45	60	53	52	34	53	48	47	42	41	43	49	
15:00 ~	60	62	56	46	47	59	57	54	49	49	38	37	48	54	55	54	53	33	40	52	51	55	41	37	48	50	46	43	42	40	49	
16:00 ~	56	62	62	47	44	62	49	54	49	50	44	36	52	63	55	51	47	33	43	48	59	52	31	36	55	44	42	41	37	46	45	
17:00 ~	56	50	43	45	44	57	41	51	47	47	38	37	42	37	38	39	32	35	42	52	44	53	34	41	58	41	46	29	37	37	40	
18:00 ~	54	50	44	45	44	50	44	39	53	42	33	38	37	35	40	34	31	30	38	56	39	52	32	37	37	49	36	29	37	32	35	

測定場所 ③



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制法施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない