

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2020年10月

騒音 (単位: dB)


10月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
7:00 ~	62	62	61	59	61	62	62	66	65	66	60	62	62	62	62	62	65	61	62	63	62	62	63	61	59	63	62	63	62	62	61	
8:00 ~	61	61	61	60	62	61	62	67	66	66	62	62	61	61	62	61	65	61	62	62	62	61	64	61	60	62	63	62	62	63	62	
9:00 ~	62	66	60	59	62	61	61	66	66	67	62	61	62	61	61	61	65	60	61	61	62	61	65	60	61	61	62	63	63	63	62	
10:00 ~	62	60	61	60	61	60	62	65	65	65	61	61	61	61	62	61	65	60	60	60	62	61	65	60	60	60	61	62	60	62	61	
11:00 ~	61	61	60	60	61	60	61	65	65	66	60	61	61	61	61	61	65	59	61	60	60	60	63	59	60	62	61	62	62	62	63	
12:00 ~	60	58	60	59	59	59	60	63	65	65	61	60	59	59	60	60	65	59	60	59	60	61	62	60	59	59	59	60	59	60	60	
13:00 ~	60	60	60	59	60	59	61	64	65	67	63	60	61	60	62	60	65	61	62	60	61	60	64	61	59	62	62	62	62	62	62	
14:00 ~	61	61	61	66	61	59	62	63	65	65	65	62	62	60	62	61	65	60	64	62	61	62	63	60	60	62	61	62	62	62	62	
15:00 ~	60	80	60	59	61	59	61	63	65	65	60	61	61	60	60	60	66	60	65	61	60	60	63	60	59	61	60	62	62	61	60	
16:00 ~	61	69	60	61	60	60	63	64	65	65	60	60	65	60	61	60	65	60	65	60	61	60	62	61	60	62	62	62	63	62	63	
17:00 ~	61	61	61	60	61	60	65	65	66	65	61	61	61	61	61	60	65	60	65	61	61	60	64	60	60	61	62	62	61	61	61	
18:00 ~	62	62	62	61	62	61	65	65	66	64	61	62	62	61	60	60	66	59	65	62	61	61	63	60	59	61	61	62	60	60	61	

振動 (単位: dB)

10月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
7:00 ~	34	36	33	30	34	34	34	33	33	30	28	34	34	33	34	34	30	29	33	34	34	34	34	32	29	34	33	35	34	34	35	
8:00 ~	34	35	34	31	34	34	36	34	34	32	30	35	34	34	34	35	32	31	34	34	34	33	35	34	32	34	35	35	36	35	37	
9:00 ~	35	35	34	32	34	35	35	34	34	31	31	34	35	34	33	35	32	33	33	33	33	33	36	32	32	33	34	35	35	36	35	
10:00 ~	35	34	34	32	33	33	36	33	34	31	33	34	34	34	33	33	31	32	33	32	33	32	33	36	33	33	34	34	35	33	34	35
11:00 ~	35	34	33	31	32	33	36	33	33	30	32	34	34	34	33	33	31	32	32	32	32	33	32	33	33	33	34	33	34	35	34	35
12:00 ~	34	33	32	31	30	31	32	33	32	30	32	33	31	32	32	31	30	32	31	31	31	32	31	33	32	31	31	32	32	33	33	
13:00 ~	33	33	31	30	33	32	35	34	32	30	31	32	33	32	33	32	30	32	32	32	31	31	32	32	31	33	34	33	34	34	33	
14:00 ~	34	34	32	31	32	32	34	33	33	29	30	33	32	33	32	33	30	31	32	33	32	32	31	32	31	32	32	33	34	34	35	
15:00 ~	33	36	32	31	32	31	32	31	31	30	32	33	31	32	31	33	30	31	32	31	32	32	32	31	32	32	32	33	33	34	34	
16:00 ~	33	32	32	32	32	32	31	32	31	29	32	32	33	32	32	32	30	32	31	33	32	32	31	33	32	33	33	33	35	35	35	
17:00 ~	33	34	32	31	32	32	32	31	31	30	33	32	32	32	32	32	30	32	31	33	32	32	33	33	32	32	33	33	32	35	32	
18:00 ~	33	33	33	30	33	33	30	31	31	29	30	32	32	31	31	32	30	31	31	32	32	32	32	32	29	32	33	32	32	32	32	

測定場所 ①

南西1ゲート



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制法施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2020年10月


騒音 (単位: dB)

10月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
7:00 ~	58	59	57	55	58	58	59	61	61	60	56	59	60	59	58	59	60	57	59	60	59	58	59	57	56	59	58	59	58	59	58	
8:00 ~	58	58	57	56	58	58	58	61	61	61	58	59	58	58	58	57	60	57	58	59	59	58	60	57	57	59	58	57	58	58	58	
9:00 ~	59	64	57	56	58	58	58	62	61	61	57	57	58	58	58	57	60	57	58	58	58	61	57	57	59	57	59	58	59	58		
10:00 ~	58	58	58	57	57	58	60	60	61	60	57	57	58	58	59	58	60	57	57	58	59	58	60	57	57	57	58	59	56	58	59	
11:00 ~	57	73	57	57	57	56	59	60	60	60	56	56	57	58	56	58	60	56	57	57	57	57	59	56	57	58	57	58	56	58	60	
12:00 ~	56	56	57	56	55	56	56	59	61	60	57	57	56	56	56	57	60	56	57	55	56	58	58	58	56	56	55	56	56	56	57	
13:00 ~	57	76	56	55	56	58	58	59	60	61	57	56	57	58	57	56	60	58	58	57	58	57	59	58	56	58	57	58	57	58	58	
14:00 ~	58	60	57	57	57	57	59	58	60	60	57	58	59	57	59	57	60	56	60	58	57	60	58	57	57	57	57	59	57	59	59	
15:00 ~	57	60	56	56	57	57	58	59	60	60	57	57	57	57	57	57	61	56	60	58	57	58	59	58	56	57	58	60	58	60	58	
16:00 ~	58	60	58	57	57	58	58	60	61	60	57	57	61	57	58	57	60	57	60	57	57	57	58	57	57	58	57	58	58	59	60	
17:00 ~	58	59	62	58	59	57	61	60	60	60	58	58	58	58	57	57	61	57	60	59	58	57	60	57	56	58	59	59	59	58	58	
18:00 ~	59	60	60	59	60	59	60	60	60	59	57	59	59	57	57	57	60	56	60	61	58	57	58	57	56	58	59	59	57	58	58	

10月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
7:00 ~	29	31	31	28	32	32	32	31	30	31	27	32	32	32	31	32	29	28	31	32	32	32	31	31	28	32	31	32	32	32	33	
8:00 ~	29	31	32	29	32	32	33	33	31	33	28	33	35	32	32	32	30	29	32	32	32	31	33	33	30	32	32	32	32	32	33	
9:00 ~	29	31	31	31	31	32	32	34	31	33	30	31	32	31	31	32	29	31	30	30	31	31	36	30	30	31	32	31	31	33	32	
10:00 ~	30	31	31	29	31	31	33	33	31	31	31	32	32	31	31	31	29	31	30	31	31	31	35	31	30	31	30	32	30	31	34	
11:00 ~	30	33	31	29	31	30	33	32	31	32	31	31	30	31	30	30	30	30	31	31	30	31	31	32	30	31	31	31	31	32	33	
12:00 ~	28	30	30	29	29	29	30	30	30	31	29	30	29	29	30	30	29	30	30	29	30	31	29	31	29	30	29	30	30	31	30	
13:00 ~	29	33	29	27	30	30	32	31	31	31	30	29	31	29	30	29	29	29	29	30	29	29	31	30	29	30	30	31	31	31	31	
14:00 ~	29	30	29	29	30	30	30	30	31	30	29	30	30	30	30	30	30	29	31	30	30	30	30	30	29	30	30	31	32	32	33	
15:00 ~	29	31	30	29	30	29	30	29	31	33	31	31	29	30	29	30	29	32	30	29	30	30	30	30	30	30	30	30	31	32	33	
16:00 ~	28	29	31	30	30	30	29	32	30	32	30	30	31	30	30	30	29	30	30	31	30	30	29	32	31	31	31	31	32	34	34	
17:00 ~	29	30	30	29	31	30	31	30	31	31	31	30	31	31	30	30	28	30	30	31	31	30	31	31	30	30	30	30	30	30	30	
18:00 ~	28	30	31	29	30	30	29	30	30	29	29	30	30	29	29	30	29	30	30	31	30	30	30	30	28	30	30	30	29	29	29	

測定場所 ②

北西 公園側



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する基準」の備考2

〈振動〉「振動規制法施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2020年10月

騒音 (単位: dB)

10月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
7:00 ~		53	50	56	53	54	52	53	50	49	51	45	47	48	60	49	48	46	47	48	48	46	47	50	47	48	48	49	47	47	45	45
8:00 ~		68	68	69	54	65	68	67	77	67	64	50	68	65	69	67	63	63	51	62	66	60	65	57	64	47	64	73	71	68	72	70
9:00 ~		70	70	70	52	71	69	69	78	70	64	49	67	68	68	69	68	66	45	60	73	66	68	61	67	48	65	78	72	71	73	71
10:00 ~		70	70	69	53	72	67	71	68	68	50	52	67	67	66	64	68	66	48	64	65	67	65	66	66	50	65	76	74	69	70	70
11:00 ~		71	69	68	51	70	66	70	68	69	53	47	68	67	67	64	65	64	49	60	69	65	66	65	64	50	64	68	76	70	72	71
12:00 ~		69	67	68	47	56	58	63	68	61	51	48	65	64	64	55	55	47	45	54	50	63	54	62	58	48	66	55	63	60	66	58
13:00 ~		69	68	65	49	65	68	68	74	67	54	50	65	66	64	64	64	49	49	62	69	59	65	48	55	48	68	64	68	72	70	75
14:00 ~		69	71	66	54	66	67	68	69	66	52	50	69	65	64	66	67	48	48	62	67	59	64	57	63	49	72	65	76	70	72	75
15:00 ~		69	64	58	52	75	66	62	65	65	54	46	67	62	61	65	62	51	47	55	67	52	62	55	55	47	66	63	69	68	68	70
16:00 ~		53	55	55	53	74	61	55	55	52	52	51	51	64	51	59	49	48	49	50	60	53	47	47	52	50	73	74	65	71	71	75
17:00 ~		57	55	56	55	56	53	54	52	52	51	54	55	54	54	52	48	48	47	54	52	51	49	49	48	46	50	55	53	51	54	50
18:00 ~		58	58	59	57	57	55	51	52	51	49	55	56	56	54	52	48	47	48	50	56	54	49	48	48	45	50	56	55	48	48	48

振動 (単位: dB)

10月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
7:00 ~		36	36	43	34	36	39	40	39	47	41	36	37	37	49	37	39	38	41	38	42	39	38	39	39	43	38	37	38	34	37	34
8:00 ~		59	58	64	32	51	52	60	60	59	54	35	59	55	59	49	49	47	38	53	50	52	58	42	58	38	56	62	59	59	61	59
9:00 ~		61	64	65	34	55	62	61	60	61	50	37	60	58	61	49	52	51	38	48	56	58	58	55	60	37	56	69	67	63	63	62
10:00 ~		60	64	64	35	55	61	60	59	60	41	38	60	59	61	49	48	49	39	50	59	57	61	59	57	42	60	65	63	61	61	60
11:00 ~		59	64	63	38	53	54	60	59	59	40	42	60	59	61	50	49	51	38	51	59	58	59	56	57	37	61	61	67	61	62	62
12:00 ~		64	61	60	34	43	49	47	57	47	40	41	57	48	55	44	45	39	38	42	44	60	42	53	50	38	56	48	49	49	57	42
13:00 ~		59	62	52	34	51	60	60	60	57	43	38	55	57	58	53	51	40	41	50	56	50	58	39	42	36	57	53	51	63	61	67
14:00 ~		62	65	51	34	48	60	58	59	59	42	36	56	50	55	52	51	46	38	50	59	49	61	46	57	39	61	55	68	63	62	65
15:00 ~		59	49	42	37	52	58	48	52	48	45	37	60	43	50	49	49	42	40	46	57	43	51	47	43	37	57	52	53	57	58	63
16:00 ~		38	43	40	34	46	39	38	41	40	45	36	42	44	38	46	39	40	39	43	50	40	37	34	39	38	63	66	50	61	62	66
17:00 ~		37	37	36	36	40	36	43	42	41	42	37	37	36	36	37	38	49	38	45	43	41	38	36	36	37	37	41	39	34	56	38
18:00 ~		35	34	39	32	42	43	38	39	42	40	34	45	36	35	36	38	43	38	40	47	46	38	35	36	35	38	39	39	33	53	30

測定場所 ③



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制法施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない