

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2020年11月


騒音 (単位: dB)

11月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
7:00 ~	60	62	63	62	63	63	62	60	62	63	63	63	63	61	59	63	63	63	63	62	61	59	61	62	65	64	63	62	60	64	
8:00 ~	59	62	63	62	62	63	62	60	61	62	62	62	62	62	60	63	62	63	63	64	63	60	59	63	66	63	63	61	60	63	
9:00 ~	60	62	61	62	63	64	62	60	62	63	62	62	62	62	60	63	62	64	63	66	67	61	59	63	66	64	63	61	60	64	
10:00 ~	60	61	62	62	63	62	63	60	61	62	62	61	62	61	60	61	61	64	62	63	64	60	60	64	65	63	62	61	59	65	
11:00 ~	60	61	60	62	62	62	63	60	62	62	62	61	61	62	60	61	61	64	63	66	66	61	60	63	65	61	62	61	60	62	
12:00 ~	59	60	59	59	59	59	60	59	59	59	60	59	60	60	61	59	58	61	59	61	60	60	60	60	60	63	59	60	61	59	
13:00 ~	60	61	58	62	62	62	61	59	63	60	63	61	60	62	60	62	60	63	62	64	65	60	60	61	62	61	62	61	60	61	
14:00 ~	60	62	60	62	63	63	62	59	62	61	62	61	61	62	60	63	66	65	62	63	61	61	60	63	63	61	62	60	60	61	
15:00 ~	60	62	60	62	63	63	61	59	62	62	62	61	63	61	67	62	62	63	61	64	61	60	60	61	63	61	62	61	60	62	
16:00 ~	60	63	61	63	62	63	63	60	64	60	60	62	63	62	61	63	62	62	62	64	61	60	61	61	63	61	62	61	60	62	
17:00 ~	59	62	60	61	61	62	61	60	61	60	60	61	61	60	61	61	61	62	61	61	61	61	60	61	62	61	62	61	60	62	
18:00 ~	59	61	60	60	61	61	61	59	61	61	61	61	62	60	60	60	62	63	60	61	61	60	59	61	61	60	60	59	61	61	

振動 (単位: dB)

11月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
7:00 ~	40	35	31	37	38	34	33	29	38	36	36	33	34	34	31	35	39	34	33	34	33	29	34	34	33	34	34	33	28	33	
8:00 ~	34	35	32	35	35	36	34	31	38	36	38	34	36	38	32	36	50	37	35	36	37	32	34	35	36	42	34	34	30	35	
9:00 ~	31	34	31	35	36	37	34	32	35	36	34	34	35	37	33	34	36	37	36	37	38	33	32	35	36	35	34	33	31	35	
10:00 ~	32	34	34	34	34	34	34	33	34	36	34	34	35	34	32	33	35	37	36	35	36	33	32	36	35	34	33	33	32	38	
11:00 ~	33	34	32	33	35	34	34	32	34	36	35	34	35	35	32	34	35	37	36	38	40	32	32	34	36	34	34	33	31	36	
12:00 ~	31	32	31	32	32	31	32	32	31	31	32	32	33	33	33	32	31	34	32	32	33	32	32	33	31	31	31	32	32	31	
13:00 ~	31	32	31	34	34	34	33	30	34	33	33	33	33	36	32	34	34	37	36	36	37	31	32	34	34	34	33	33	30	33	
14:00 ~	31	33	32	34	33	34	33	31	33	33	33	33	34	34	32	35	37	36	34	35	34	31	32	35	36	35	32	32	31	32	
15:00 ~	31	34	32	35	33	35	33	31	34	33	33	32	33	33	32	35	34	34	32	34	33	32	32	33	35	35	33	32	30	33	
16:00 ~	32	34	33	35	35	34	35	32	35	33	32	34	34	35	33	35	35	34	34	36	34	33	33	34	36	33	33	33	32	33	
17:00 ~	32	33	33	32	32	33	32	32	33	32	32	32	33	33	32	32	32	33	32	33	33	32	32	32	32	33	33	32	31	32	
18:00 ~	29	31	31	32	32	32	32	29	32	33	32	32	30	32	30	32	32	33	31	32	32	30	29	32	32	32	31	31	28	32	

測定場所 ①



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制法施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2020年11月


騒音 (単位: dB)

11月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
7:00 ~	56	59	58	59	59	59	58	56	59	60	59	59	59	57	56	60	59	59	59	58	57	55	57	58	60	60	59	58	56	60	
8:00 ~	56	58	58	59	59	59	57	56	58	59	59	59	59	63	56	59	59	58	59	58	58	57	56	58	61	60	58	58	56	59	
9:00 ~	57	58	57	60	59	59	57	56	58	60	58	58	58	63	57	61	60	60	58	59	59	57	57	59	61	60	59	58	56	59	
10:00 ~	58	56	58	59	59	58	59	56	58	59	58	57	58	58	56	59	60	60	57	57	58	57	58	58	60	60	58	59	56	60	
11:00 ~	57	57	57	58	57	58	58	57	57	58	59	58	57	58	57	59	59	58	59	60	59	58	58	58	60	59	58	60	56	58	
12:00 ~	57	57	56	56	56	56	57	56	56	56	57	56	56	57	58	56	55	56	56	57	60	57	57	56	57	56	56	59	58	56	
13:00 ~	57	57	56	57	57	59	57	55	58	57	58	58	57	57	56	59	59	58	58	59	59	57	57	57	60	56	57	60	56	57	
14:00 ~	57	58	57	59	58	61	57	55	59	57	57	57	58	57	57	60	62	59	58	59	58	59	58	59	57	58	59	59	56	58	
15:00 ~	56	57	57	58	58	58	57	56	58	58	57	58	58	58	58	60	60	60	57	58	58	58	57	59	58	57	58	59	57	58	
16:00 ~	57	59	57	59	58	59	58	57	59	57	58	58	59	58	58	61	60	59	58	59	58	58	58	58	58	59	58	58	59	57	58
17:00 ~	56	58	57	58	57	58	57	56	58	57	57	59	58	57	58	58	58	58	59	58	57	58	56	58	58	59	58	59	57	61	
18:00 ~	55	57	56	58	57	57	57	55	58	59	58	58	62	57	56	57	60	60	57	58	58	57	56	58	58	57	57	58	56	58	

振動 (単位: dB)

11月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
7:00 ~	28	31	30	33	32	32	31	28	32	32	32	31	32	28	29	32	32	32	31	32	32	28	30	32	30	32	33	31	27	31	
8:00 ~	29	32	30	33	33	32	32	29	32	33	32	31	32	35	29	33	33	34	33	33	34	30	31	33	33	33	32	33	29	33	
9:00 ~	29	32	30	33	32	32	32	29	32	34	31	31	32	39	30	33	36	35	32	34	36	30	31	32	34	32	32	33	30	34	
10:00 ~	30	31	32	32	32	32	32	31	32	35	32	32	32	33	31	32	35	34	32	32	34	31	30	32	33	32	31	34	30	36	
11:00 ~	30	32	30	31	32	33	32	30	32	34	32	33	32	33	29	33	35	34	34	34	36	30	30	32	34	32	31	35	31	35	
12:00 ~	29	30	29	30	30	29	30	29	29	29	30	30	31	31	30	30	29	30	30	30	32	30	30	31	29	30	30	34	30	30	
13:00 ~	29	30	29	30	31	33	30	29	32	31	30	31	31	35	30	33	33	36	33	33	33	29	30	32	36	31	31	33	29	32	
14:00 ~	29	31	30	31	31	33	31	29	33	31	31	31	33	32	30	34	36	34	31	33	33	30	31	33	35	32	30	34	29	31	
15:00 ~	30	30	31	31	31	35	32	30	31	31	31	30	32	31	30	34	32	32	30	32	33	30	31	32	35	33	31	33	29	33	
16:00 ~	31	32	31	32	32	33	32	30	33	30	30	31	32	32	31	35	34	33	32	33	33	32	31	33	36	31	31	32	31	33	
17:00 ~	30	29	31	30	30	30	30	30	30	30	29	31	31	31	30	30	31	30	31	30	31	30	31	30	30	30	31	30	29	31	
18:00 ~	27	28	29	30	30	29	30	27	30	30	30	30	25	30	28	30	30	31	30	30	30	29	28	30	30	30	30	32	27	30	

測定場所 ②



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値: 85dBを超えない
- ・振動規制値: 75dBを超えない

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2020年11月

騒音 (単位: dB)

11月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
7:00 ~	47	49	46	46	57	45	49	45	57	59	58	58	45	48	44	48	48	48	50	46	47	47	45	45	44	49	58	56	45	58	
8:00 ~	45	68	45	77	66	69	69	41	66	62	64	70	65	67	44	70	74	71	65	67	66	46	49	62	63	64	65	64	48	63	
9:00 ~	47	72	46	76	71	69	67	41	72	68	78	68	68	69	44	71	74	71	67	68	68	44	48	68	68	72	67	67	44	65	
10:00 ~	53	69	49	73	69	68	65	47	72	65	72	70	70	70	43	69	72	70	67	66	65	46	48	67	63	67	66	66	47	66	
11:00 ~	51	75	45	76	72	75	66	45	74	68	76	70	71	71	47	70	73	73	68	69	70	53	51	68	67	65	69	64	46	68	
12:00 ~	46	58	46	62	46	47	46	42	59	53	49	62	55	58	45	57	61	63	59	59	51	51	49	59	60	53	55	51	46	54	
13:00 ~	50	72	45	71	68	74	65	45	73	67	72	72	70	75	46	69	72	75	67	66	71	48	45	68	65	63	67	61	42	63	
14:00 ~	52	74	49	73	69	75	68	45	71	68	73	72	70	75	49	72	73	74	68	67	76	55	47	70	67	67	67	61	45	69	
15:00 ~	48	74	48	72	67	73	60	50	68	60	58	69	68	70	54	71	68	74	64	65	81	54	49	65	64	61	67	63	51	68	
16:00 ~	48	77	50	73	65	76	66	50	69	50	51	75	68	75	53	74	71	67	66	67	69	53	50	69	66	60	63	62	50	71	
17:00 ~	42	46	45	52	49	45	46	43	51	48	44	52	46	46	47	47	52	52	52	50	48	48	41	45	57	47	42	49	43	54	
18:00 ~	43	48	46	48	48	44	49	42	52	48	46	50	46	43	47	46	53	55	49	49	43	45	41	50	44	47	41	48	44	49	

振動 (単位: dB)

11月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
7:00 ~	32	42	31	39	39	34	33	32	36	32	33	33	32	34	31	35	26	23	21	36	38	22	23	41	25	22	20	29	20	20	
8:00 ~	35	58	32	62	55	54	49	30	55	47	45	57	60	58	32	66	42	36	31	31	45	55	47	35	32	34	29	37	29	33	
9:00 ~	37	63	33	61	57	53	54	35	67	57	68	62	63	63	36	66	43	43	34	35	46	40	44	36	35	37	34	43	25	47	
10:00 ~	39	64	36	57	58	54	48	42	66	57	61	63	68	60	37	63	41	51	42	33	50	52	46	36	29	41	31	50	32	55	
11:00 ~	39	65	38	60	56	60	50	41	67	57	65	67	66	62	38	69	39	51	42	48	47	36	46	40	32	35	28	48	36	60	
12:00 ~	34	40	38	44	37	36	32	37	37	46	54	47	45	42	38	34	34	37	48	43	50	38	43	39	28	30	32	46	30	34	
13:00 ~	38	64	35	57	56	66	49	33	64	57	61	71	64	67	41	43	38	57	49	44	49	47	41	36	32	33	34	46	23	53	
14:00 ~	37	63	33	60	55	67	50	36	56	59	63	67	58	65	42	43	40	66	48	51	48	48	37	36	34	35	33	48	20	61	
15:00 ~	36	60	34	56	54	66	46	36	54	51	60	73	63	63	40	42	35	47	48	46	47	45	37	32	29	28	29	46	20	60	
16:00 ~	37	62	34	58	50	69	51	35	53	37	45	66	57	66	38	50	38	37	44	47	33	40	38	31	33	26	30	42	19	63	
17:00 ~	30	31	31	32	32	32	32	30	36	40	33	35	36	36	33	27	25	25	43	39	40	37	39	20	21	20	27	43	18	39	
18:00 ~	31	30	30	29	30	30	31	30	37	34	32	34	33	34	32	27	23	23	30	37	27	28	39	22	19	32	22	42	22	32	

測定場所 ③



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない