

# 新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2021年1月

## 騒音 (単位: dB)


1月	日 曜日	騒音 (単位: dB)																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7:00 ~		55	55	56	61	62	63	63	62	61	59	61	62	63	63	63	62	56	62	62	62	63	63	60	61	65	63	63	62	64	61	59
8:00 ~		57	57	57	61	63	63	63	64	60	58	60	67	63	62	62	62	57	62	61	61	62	62	61	65	65	63	63	62	63	60	58
9:00 ~		55	58	58	59	71	63	66	62	59	59	60	63	63	72	62	61	59	62	61	61	61	60	63	64	64	63	62	61	63	60	60
10:00 ~		57	59	59	59	71	64	61	62	59	60	61	60	62	62	61	64	65	62	60	60	61	61	65	65	62	62	62	61	61	60	59
11:00 ~		57	59	58	59	71	63	61	63	59	58	59	62	59	59	60	65	59	61	60	60	60	61	65	64	60	62	60	61	60	59	60
12:00 ~		57	58	58	59	58	59	60	58	59	59	59	60	59	60	60	59	58	60	59	58	59	59	65	63	59	59	60	60	60	59	60
13:00 ~		57	58	58	59	72	63	63	60	59	58	60	62	63	61	61	64	59	60	61	60	60	60	65	62	62	61	60	65	59	60	66
14:00 ~		57	60	60	60	61	63	60	59	60	58	59	64	62	68	61	62	59	61	61	61	61	59	66	62	60	60	61	65	59	60	60
15:00 ~		56	58	58	60	60	62	60	59	59	59	59	61	60	59	60	61	59	62	60	60	59	60	66	62	61	61	60	66	60	59	60
16:00 ~		57	60	59	59	62	63	60	61	60	59	60	62	61	61	61	61	59	62	60	60	61	61	65	62	60	61	61	66	60	60	59
17:00 ~		57	59	58	60	59	61	61	60	60	59	59	61	61	61	61	60	58	62	61	61	61	60	65	62	60	61	60	65	60	60	60
18:00 ~		56	58	58	60	60	60	59	60	59	58	59	61	61	60	61	61	58	62	61	62	61	60	66	62	61	60	60	65	60	60	58

## 振動 (単位: dB)

1月	日 曜日	振動 (単位: dB)																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7:00 ~		25	25	25	30	33	33	33	33	32	27	31	34	34	34	34	33	28	33	34	33	34	34	32	24	34	34	33	34	33	32	28
8:00 ~		25	27	29	32	34	35	34	36	33	28	31	36	37	37	34	34	29	35	34	36	37	37	33	28	35	34	34	35	35	34	31
9:00 ~		26	29	29	31	42	34	37	37	32	30	31	38	37	43	33	35	30	34	35	33	33	35	33	26	34	34	33	34	34	32	32
10:00 ~		29	31	30	31	39	35	35	38	34	32	32	34	33	34	33	35	31	33	35	33	34	34	33	28	34	35	34	34	34	34	33
11:00 ~		29	31	30	31	44	33	37	36	33	31	31	34	32	33	32	38	30	33	34	32	32	33	32	28	34	34	33	33	33	34	34
12:00 ~		27	29	30	30	30	31	34	31	32	31	30	31	32	33	32	32	30	32	32	32	32	32	31	28	33	33	33	32	32	33	33
13:00 ~		28	30	29	31	50	32	33	32	33	30	31	33	35	35	32	37	30	31	33	33	32	34	31	28	34	32	31	32	32	33	32
14:00 ~		28	30	31	31	35	32	33	32	33	30	31	36	35	39	32	35	29	31	32	33	33	32	31	28	33	33	34	32	34	33	32
15:00 ~		29	31	31	31	32	33	33	34	32	32	31	33	33	32	32	33	30	32	32	32	33	33	30	29	33	33	32	31	33	33	32
16:00 ~		30	30	31	32	35	33	32	33	32	32	32	33	34	34	33	33	31	32	32	32	32	33	30	31	33	33	33	32	33	34	32
17:00 ~		29	29	29	30	31	31	31	31	31	30	31	31	32	32	32	32	29	33	32	33	32	33	29	29	33	33	32	31	33	33	31
18:00 ~		25	27	26	30	30	31	31	31	30	28	28	31	32	32	32	30	27	32	31	32	32	32	28	26	33	32	32	31	33	31	30

## 測定場所 ①

南西1ゲート



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた  
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する  
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制法施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない

# 新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2021年1月


騒音 (単位: dB)

1月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
7:00 ~	54	53	53	58	59	59	60	59	58	55	58	59	59	60	59	58	53	59	59	59	59	59	56	57	61	59	59	59	61	58	56	
8:00 ~	54	54	54	57	60	62	59	60	57	55	57	59	60	60	59	58	55	59	58	59	59	59	57	60	61	59	59	59	60	57	55	
9:00 ~	53	56	55	56	59	71	63	58	56	56	57	60	60	62	59	57	56	58	58	59	58	57	59	59	61	58	58	58	60	57	57	
10:00 ~	54	56	55	56	58	68	64	58	56	57	58	59	57	57	58	58	56	57	57	57	58	59	60	60	59	58	58	58	60	57	56	
11:00 ~	56	56	55	56	58	64	59	59	56	56	56	59	56	58	58	58	56	58	56	57	57	57	61	59	59	57	57	58	59	56	58	
12:00 ~	56	55	55	55	55	56	56	56	57	56	56	56	56	57	56	56	55	57	56	55	56	56	60	59	57	57	57	57	58	56	57	
13:00 ~	54	56	54	56	59	61	59	57	56	55	57	60	64	67	57	58	56	57	58	57	57	57	60	57	59	58	57	60	56	57	57	
14:00 ~	54	58	56	58	62	65	58	57	57	56	57	63	63	63	60	58	55	61	58	57	58	57	61	58	58	57	59	61	58	57	57	
15:00 ~	54	55	55	56	64	58	57	57	56	57	56	57	57	56	57	57	55	60	57	57	56	57	61	58	57	56	57	61	57	56	57	
16:00 ~	55	57	56	57	64	64	57	58	56	56	57	58	57	59	58	57	56	59	57	57	57	58	61	58	57	59	59	61	57	57	57	
17:00 ~	54	55	55	57	56	57	58	57	58	56	57	58	58	57	57	57	55	59	58	59	58	57	60	57	57	57	57	60	57	57	57	
18:00 ~	53	55	56	57	57	57	57	57	56	55	56	57	58	57	58	58	55	58	58	59	58	58	61	57	58	58	58	60	57	57	55	

1月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
7:00 ~	25	25	25	29	30	32	31	32	30	27	29	31	32	32	33	31	27	31	32	32	32	32	31	27	33	33	31	32	32	30	27	
8:00 ~	25	27	27	31	33	34	32	33	31	27	30	33	33	33	32	33	29	33	32	33	34	33	32	28	34	33	32	34	34	31	29	
9:00 ~	26	28	28	29	33	41	36	35	31	29	30	33	34	33	32	33	30	31	32	32	31	32	30	28	31	32	32	32	32	30	31	
10:00 ~	28	30	29	30	32	40	37	34	33	31	31	33	32	31	32	34	31	32	32	32	32	32	31	28	32	32	32	32	32	33	31	
11:00 ~	29	31	30	30	33	36	35	33	33	31	30	32	31	33	32	37	30	31	31	31	31	31	30	28	32	32	32	32	32	34	34	
12:00 ~	27	28	30	29	29	30	31	30	31	30	29	30	31	31	31	30	29	31	30	31	30	31	30	28	32	32	31	30	33	32	32	
13:00 ~	27	29	28	30	32	34	33	31	32	29	30	31	35	34	32	35	29	29	31	31	31	32	30	28	32	30	30	31	31	31	30	
14:00 ~	28	31	30	30	35	32	34	32	32	29	30	34	35	34	31	33	28	30	30	31	31	31	30	28	32	31	32	32	33	32	30	
15:00 ~	30	31	30	30	35	33	31	33	32	31	31	31	32	31	31	33	30	31	32	31	32	32	30	28	32	31	31	31	32	32	31	
16:00 ~	30	30	30	31	33	35	31	31	32	31	31	32	32	33	32	33	31	30	31	30	32	31	30	30	32	32	32	31	32	33	31	
17:00 ~	28	29	27	29	29	30	30	30	30	29	30	30	31	30	30	31	29	32	31	32	30	31	29	28	32	31	31	30	31	32	30	
18:00 ~	25	26	25	28	29	30	34	29	29	26	27	29	31	31	30	29	27	30	30	31	30	30	30	26	32	31	31	29	31	30	29	

## 測定場所 ②

北西 公園側



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた  
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する  
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない

# 新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2021年1月

## 騒音 (単位: dB)

1月	日 曜日	騒音 (単位: dB)																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7:00 ~		48	48	46	47	50	50	50	48	47	47	64	59	45	57	45	48	44	48	48	46	47	50	47	48	52	53	51	52	53	60	57
8:00 ~		44	44	42	46	71	69	67	68	67	46	67	62	65	66	69	67	44	70	74	60	65	57	64	47	64	67	66	51	53	65	58
9:00 ~		43	48	44	44	73	71	69	69	69	48	71	68	68	72	69	69	44	71	74	66	68	61	67	48	70	69	68	50	51	62	55
10:00 ~		48	44	39	44	70	68	68	68	67	48	72	65	70	72	68	70	43	69	72	67	65	66	66	50	67	69	69	52	64	52	
11:00 ~		51	45	44	46	73	69	71	69	71	52	70	68	71	74	75	71	47	70	73	65	66	65	64	50	69	70	69	50	53	66	54
12:00 ~		48	43	41	42	63	52	76	64	44	50	47	53	55	59	47	58	45	57	61	63	54	62	58	48	66	63	73	49	51	58	55
13:00 ~		43	44	42	47	72	71	69	70	70	47	68	67	70	73	74	75	46	69	72	59	65	48	55	48	69	69	68	51	52	67	53
14:00 ~		41	49	44	50	72	70	70	70	69	45	68	68	70	71	75	75	49	72	73	59	64	57	63	49	70	68	69	52	50	66	55
15:00 ~		43	46	44	47	70	69	68	69	69	47	65	60	68	68	73	70	54	71	68	52	62	55	55	47	69	68	70	52	52	59	52
16:00 ~		44	47	45	48	70	69	68	68	70	49	64	50	68	69	76	75	53	74	71	53	47	47	52	50	63	55	53	50	51	55	51
17:00 ~		43	46	46	48	45	41	53	44	46	46	45	48	46	51	45	46	47	47	52	51	49	49	48	46	55	52	54	54	53	54	54
18:00 ~		43	45	46	47	45	42	53	46	46	46	50	48	46	52	44	43	47	46	53	54	49	48	48	45	58	56	57	59	59	61	59

## 振動 (単位: dB)

1月	日 曜日	振動 (単位: dB)																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7:00 ~		34	33	34	36	37	35	36	41	50	34	41	32	32	36	34	34	31	35	26	39	38	39	39	43	34	36	36	35	36	35	36
8:00 ~		32	35	39	34	56	61	51	54	55	34	53	47	60	55	54	58	32	66	42	52	58	42	58	38	53	57	51	36	34	47	33
9:00 ~		38	45	39	37	64	60	59	60	60	36	61	57	63	67	53	63	36	66	43	58	58	55	60	37	58	58	58	34	33	47	34
10:00 ~		41	43	45	40	65	51	59	58	57	39	59	57	68	66	54	60	37	63	41	57	61	59	57	42	58	59	60	37	33	46	33
11:00 ~		43	41	41	39	60	58	61	60	66	43	64	57	66	67	60	62	38	69	39	58	59	56	57	37	57	59	60	37	32	49	34
12:00 ~		45	47	43	38	49	63	66	55	44	36	57	46	45	37	36	42	38	34	34	60	42	53	50	38	54	49	60	33	32	46	33
13:00 ~		42	49	41	37	58	59	60	61	61	36	59	57	64	64	66	67	41	43	38	50	58	39	42	36	57	59	59	35	35	51	33
14:00 ~		40	47	44	39	63	57	63	61	60	34	55	59	58	56	67	65	42	43	40	49	61	46	57	39	58	60	61	38	34	48	41
15:00 ~		40	42	44	39	56	55	57	60	57	34	54	51	63	54	66	63	40	42	35	43	51	47	43	37	58	54	63	36	38	45	35
16:00 ~		37	39	41	38	60	57	57	61	58	33	53	37	57	53	69	66	38	50	38	40	37	34	39	38	49	36	39	36	33	36	32
17:00 ~		30	32	31	33	34	34	51	34	35	31	54	40	36	36	32	36	33	27	25	41	38	36	36	37	36	36	36	38	36	35	37
18:00 ~		33	52	32	31	33	31	56	34	31	32	53	34	33	37	30	34	32	27	23	46	38	35	36	35	35	35	34	34	33	37	32

## 測定場所 ③



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた  
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する  
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制法施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない