

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2021年4月

騒音 (単位: dB)


4月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
7:00 ~	62	62	60	58	63	62	61	61	62	60	59	62	62	64	61	62	61	59	62	62	61	61	62	60	59	62	62	61	63	62	
8:00 ~	62	62	61	58	63	62	61	60	62	63	60	61	64	64	61	61	62	60	61	61	62	61	64	60	58	61	63	61	63	61	
9:00 ~	62	62	61	59	66	65	63	60	63	62	59	62	64	64	62	63	63	60	60	61	61	61	63	61	59	61	62	63	61	64	
10:00 ~	62	62	62	60	63	66	62	61	61	61	60	62	64	63	61	60	64	60	60	61	60	60	62	60	59	61	62	68	61	62	
11:00 ~	62	64	63	59	64	68	61	60	62	61	59	62	65	64	63	61	64	60	60	61	60	63	62	60	59	63	62	67	60	62	
12:00 ~	61	59	60	60	61	59	60	60	59	60	60	59	61	59	59	60	62	59	59	59	58	58	60	60	69	59	60	60	59	59	
13:00 ~	62	62	60	60	66	61	62	61	61	61	61	61	65	63	60	61	62	59	61	61	59	61	60	60	58	61	62	61	59	60	
14:00 ~	63	62	61	65	64	60	63	62	61	61	59	63	65	67	60	63	62	59	61	62	60	60	61	60	58	63	64	65	60	63	
15:00 ~	62	63	61	60	63	61	61	61	61	60	60	63	65	63	61	61	61	60	60	60	61	59	61	60	59	61	64	61	59	64	
16:00 ~	63	63	61	58	63	61	60	60	60	60	59	62	66	62	60	62	61	59	62	63	61	60	60	60	58	62	61	61	62	63	
17:00 ~	60	61	60	59	62	60	60	62	64	60	59	61	61	65	61	61	63	59	61	60	60	59	62	60	59	60	61	60	62	60	
18:00 ~	61	61	60	61	62	61	60	63	61	60	59	61	60	65	59	61	62	65	60	61	59	59	60	60	58	60	60	60	61	60	

振動 (単位: dB)

4月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
7:00 ~	35	34	34	30	34	34	33	38	38	46	36	34	34	33	34	36	33	30	34	35	34	34	35	38	29	35	35	33	29	34	
8:00 ~	35	34	34	35	35	34	35	35	39	38	33	35	36	35	35	36	33	32	35	35	34	35	36	35	31	35	35	34	31	35	
9:00 ~	35	36	36	32	36	36	36	34	36	35	32	34	38	35	35	35	33	35	34	35	35	35	36	34	33	35	36	34	31	35	
10:00 ~	38	36	34	33	36	36	36	35	34	35	33	34	36	33	34	33	32	35	35	34	34	35	36	34	32	34	35	34	32	35	
11:00 ~	35	38	40	32	36	37	36	34	35	36	33	34	38	34	35	34	32	33	33	33	33	36	35	33	31	34	35	33	29	35	
12:00 ~	34	32	33	31	33	32	33	32	32	34	32	31	32	32	32	32	31	33	32	33	32	33	34	33	30	32	34	33	30	33	
13:00 ~	35	34	34	31	38	34	37	33	34	35	32	34	38	33	32	34	32	32	33	32	33	34	34	33	29	33	34	33	30	33	
14:00 ~	34	36	34	31	35	34	36	34	35	34	31	37	36	35	33	36	32	32	33	32	33	33	36	32	30	34	34	34	31	34	
15:00 ~	34	37	34	31	35	35	34	34	35	35	31	33	34	34	32	34	32	32	32	32	33	32	35	33	30	34	35	35	29	34	
16:00 ~	33	38	33	29	35	33	32	32	34	33	32	35	36	34	33	33	31	32	33	33	33	34	37	32	31	35	34	33	29	34	
17:00 ~	33	33	32	30	33	32	32	32	32	32	31	33	32	32	33	33	31	32	33	33	33	32	33	32	30	32	32	32	28	33	
18:00 ~	32	32	32	28	32	31	33	31	32	32	30	33	32	32	33	33	30	31	33	33	33	33	33	32	29	33	33	33	28	33	

測定場所 ①

南西1ゲート



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2021年4月


騒音 (単位: dB)

4月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
7:00 ~	59	59	57	54	59	59	58	59	59	57	55	59	59	60	59	59	57	56	59	60	58	59	58	57	56	59	58	58	59	59	
8:00 ~	58	58	56	55	58	59	57	57	57	57	56	58	58	61	58	58	58	57	58	57	57	58	60	57	55	58	58	57	59	57	
9:00 ~	57	57	56	56	58	58	63	57	57	57	56	58	59	62	58	59	59	58	57	57	56	58	58	57	56	57	58	59	57	58	
10:00 ~	56	58	58	57	58	58	59	59	57	57	57	58	59	59	58	57	60	58	57	59	56	56	58	59	56	57	58	64	57	58	
11:00 ~	58	58	57	56	60	59	58	58	58	56	56	58	59	60	57	58	62	59	57	57	56	57	58	57	56	56	59	62	56	58	
12:00 ~	55	56	56	57	58	56	56	56	56	57	57	55	58	56	56	57	58	59	55	56	55	57	56	57	57	58	56	57	56	56	
13:00 ~	58	57	57	56	61	57	59	57	58	56	59	57	60	56	58	57	58	58	56	57	55	60	58	57	56	57	61	56	55	56	
14:00 ~	59	56	57	56	62	57	61	59	58	57	56	59	61	57	57	57	58	56	56	58	56	58	58	57	55	58	64	59	56	60	
15:00 ~	57	57	58	56	61	56	57	57	58	57	58	59	59	57	59	57	58	60	56	57	57	60	56	56	56	56	59	62	57	56	58
16:00 ~	57	57	59	55	62	58	58	57	56	56	56	58	58	57	57	58	58	56	58	58	57	61	56	56	56	57	58	57	58	58	
17:00 ~	57	57	58	55	59	57	57	58	56	57	56	58	57	60	57	58	60	57	58	57	57	57	61	56	57	57	58	57	58	57	
18:00 ~	58	58	57	57	59	58	57	58	57	57	56	57	56	60	57	57	58	56	57	57	56	57	56	56	56	57	57	57	57	57	

振動 (単位: dB)

4月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
7:00 ~	32	32	32	29	32	32	31	32	31	31	28	32	32	31	32	32	31	29	32	32	32	32	33	31	29	32	32	32	28	32	
8:00 ~	32	32	32	30	33	33	32	33	33	33	30	33	33	33	33	33	32	31	34	33	33	33	34	34	30	32	33	32	29	33	
9:00 ~	32	33	34	30	34	33	37	32	32	32	30	32	35	33	32	32	31	34	32	32	32	32	33	32	30	32	33	32	30	32	
10:00 ~	32	33	34	31	33	33	35	32	32	32	31	32	33	32	32	31	32	35	32	32	32	33	34	32	31	32	32	33	30	33	
11:00 ~	33	37	38	30	35	34	36	31	32	32	30	33	34	33	33	32	31	34	32	31	32	34	33	32	29	31	32	32	28	32	
12:00 ~	30	31	31	29	31	31	31	30	31	32	30	30	30	30	31	31	30	33	30	31	30	31	32	31	29	31	31	31	29	32	
13:00 ~	32	33	32	29	35	33	37	30	31	33	29	31	34	30	30	32	30	32	31	30	30	32	32	30	28	30	32	31	29	31	
14:00 ~	31	34	32	29	34	34	37	30	32	31	30	34	33	32	32	34	29	31	31	31	31	32	34	30	29	31	32	32	29	32	
15:00 ~	31	34	32	29	34	32	33	31	32	32	30	31	31	32	31	33	29	32	31	31	31	31	32	30	29	31	33	32	28	32	
16:00 ~	31	36	31	28	34	31	30	31	31	31	31	31	32	33	31	31	31	30	31	31	32	31	33	31	31	30	32	32	31	27	31
17:00 ~	31	31	31	28	30	31	30	30	30	31	30	31	30	33	31	31	30	30	31	31	31	30	31	30	29	30	30	31	27	31	
18:00 ~	30	30	31	27	31	30	32	29	31	31	29	31	30	32	32	31	28	30	31	31	31	31	30	31	28	31	31	32	27	32	

測定場所 ②



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2021年4月

騒音 (単位: dB)

4月	日 曜日	騒音 (単位: dB)																													
		1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金
7:00 ~		59	59	48	44	48	51	49	52	52	46	46	48	47	50	47	46	44	46	47	52	45	44	65	43	44	55	43	51	46	48
8:00 ~		65	65	61	42	69	55	57	48	59	51	41	61	59	64	59	59	56	47	60	62	63	59	65	67	39	57	65	60	44	65
9:00 ~		71	70	66	43	61	66	65	53	61	57	44	64	66	68	64	61	62	50	65	68	63	67	67	69	41	66	67	62	43	66
10:00 ~		67	63	69	48	57	68	63	59	55	60	46	60	67	62	61	59	60	50	64	65	60	65	68	64	43	66	71	73	47	67
11:00 ~		70	71	69	49	60	69	60	57	57	59	45	63	68	67	65	60	58	54	67	61	61	69	67	70	45	60	69	69	50	66
12:00 ~		63	55	68	49	47	45	58	54	46	48	46	47	60	43	47	56	54	55	62	62	50	57	67	66	55	58	57	49	49	47
13:00 ~		72	69	63	50	57	66	59	55	59	55	55	64	67	66	65	59	58	55	65	69	60	59	67	71	44	61	69	64	51	56
14:00 ~		71	71	66	53	59	67	67	57	57	51	47	67	69	64	64	65	59	51	69	65	61	63	60	71	45	66	69	67	49	64
15:00 ~		70	68	45	44	58	62	61	54	54	51	51	65	59	62	60	60	59	55	59	64	61	58	58	66	44	67	67	64	49	61
16:00 ~		69	67	45	44	61	53	57	51	55	49	46	65	64	64	52	59	53	51	63	69	69	65	52	69	45	67	68	57	51	62
17:00 ~		46	46	40	46	53	49	52	53	47	47	48	55	52	57	52	50	56	48	51	63	49	52	55	47	54	54	63	53	52	53
18:00 ~		46	44	41	46	51	50	48	50	46	46	46	47	47	52	47	46	47	53	50	49	46	46	43	46	50	47	53	49	51	45

振動 (単位: dB)

4月	日 曜日	振動 (単位: dB)																													
		1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金
7:00 ~		34	36	41	33	37	40	46	34	37	39	34	33	35	33	45	34	34	31	35	37	36	33	43	33	33	47	32	37	34	34
8:00 ~		57	53	44	31	63	43	49	33	43	45	42	44	40	46	43	40	44	38	43	47	43	42	45	54	33	45	46	46	32	43
9:00 ~		61	54	45	35	47	47	44	38	44	43	41	49	45	52	45	40	47	41	52	50	40	47	42	55	36	50	49	49	32	42
10:00 ~		56	52	46	38	44	47	47	44	44	41	42	47	46	44	42	41	41	41	45	46	43	52	45	49	36	53	51	51	34	42
11:00 ~		59	60	46	37	45	50	41	42	43	39	35	42	47	48	45	42	42	45	50	38	43	52	43	54	33	46	50	49	32	42
12:00 ~		46	50	45	37	40	36	36	38	35	40	35	34	43	34	36	36	35	48	43	48	40	54	44	51	33	52	41	37	36	34
13:00 ~		61	56	43	38	46	47	42	42	45	40	39	44	48	45	47	39	38	46	53	64	41	50	46	59	36	54	49	48	38	46
14:00 ~		61	60	47	37	48	47	48	44	48	38	37	46	51	45	48	44	38	44	53	55	42	52	44	56	41	54	49	47	36	50
15:00 ~		57	63	39	33	46	45	44	40	44	38	39	48	45	46	46	43	37	48	47	50	45	52	49	51	35	56	49	49	36	48
16:00 ~		58	58	39	34	45	45	40	40	43	35	38	46	47	46	39	40	39	42	53	55	43	56	46	51	35	55	46	43	38	48
17:00 ~		33	44	38	34	42	38	35	41	40	36	36	41	37	45	38	35	39	39	38	40	35	47	37	34	50	46	43	36	38	41
18:00 ~		33	42	38	35	41	43	37	36	43	37	36	39	35	40	38	33	36	37	38	37	37	44	35	33	47	42	36	33	38	32

測定場所 ③



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制法施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない