

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2021年6月

騒音 (単位: dB)


6月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
7:00 ~	62	62	62	65	60	59	62	62	62	62	61	60	58	64	62	62	65	61	63	60	62	62	61	63	62	61	57	62	65	64	
8:00 ~	62	62	62	65	61	60	62	61	62	61	61	61	60	63	61	61	64	61	63	61	66	61	66	62	62	62	59	61	64	64	
9:00 ~	62	63	63	65	61	60	62	62	63	61	61	62	60	65	62	61	62	61	64	60	66	62	66	67	62	63	59	61	65	63	
10:00 ~	63	64	63	65	61	60	63	62	62	60	61	61	59	64	60	62	60	60	63	60	62	62	61	62	62	62	59	60	63	62	
11:00 ~	63	63	62	64	61	60	61	61	62	62	63	62	59	64	61	62	61	60	63	59	61	61	63	61	63	62	59	60	62	62	
12:00 ~	60	60	59	63	59	60	59	60	61	60	59	60	68	59	59	60	60	59	63	67	60	60	59	60	60	60	59	59	61	61	
13:00 ~	61	62	62	64	61	61	60	60	60	60	59	60	59	62	60	60	60	59	63	60	60	60	60	60	62	61	59	60	60	62	
14:00 ~	60	62	64	63	62	60	59	60	61	61	61	62	60	61	60	59	61	61	63	59	59	60	62	62	61	63	60	61	61	60	
15:00 ~	61	61	62	63	62	67	60	60	61	62	61	62	60	65	60	60	60	59	63	59	61	60	63	61	60	61	59	60	59	60	
16:00 ~	61	61	62	63	60	60	61	61	60	62	61	60	59	61	62	60	60	61	62	60	61	61	61	61	61	61	59	60	61	62	
17:00 ~	61	61	60	63	61	59	60	64	61	60	61	60	60	61	61	60	60	61	59	61	61	61	61	61	61	60	63	60	61	62	
18:00 ~	60	61	60	62	61	59	59	62	60	60	61	59	59	62	60	61	61	61	61	60	60	60	61	61	61	61	62	61	62	62	

振動 (単位: dB)

6月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
7:00 ~	35	34	35	34	33	30	35	36	36	37	38	34	33	33	36	35	34	42	32	30	35	35	34	34	34	34	28	35	34	35	
8:00 ~	37	35	36	34	34	32	34	35	36	35	35	35	33	35	36	34	35	35	33	39	38	35	34	35	35	35	32	35	34	35	
9:00 ~	36	35	35	35	34	30	34	35	35	35	35	34	32	35	36	34	36	34	32	34	37	35	37	36	36	36	32	34	34	33	
10:00 ~	35	37	36	35	34	32	37	35	34	34	34	35	32	34	34	33	34	34	33	33	33	35	35	36	35	35	32	33	35	34	
11:00 ~	35	37	35	34	34	31	34	34	33	35	35	35	32	33	35	33	34	33	33	32	47	32	34	33	36	35	32	33	33	32	
12:00 ~	32	34	32	31	32	32	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	33	32	32	32	32	32	32	32	32	33	33	32	31	33	32
13:00 ~	33	35	35	32	33	31	33	34	33	34	32	32	31	34	32	33	32	32	32	32	32	32	32	32	33	36	34	31	33	33	36
14:00 ~	33	36	40	32	35	31	32	33	36	35	33	33	30	33	32	32	33	33	32	32	33	32	32	34	34	36	30	32	32	32	
15:00 ~	34	36	36	32	34	32	33	32	33	35	33	33	31	33	34	32	33	32	32	32	33	33	34	37	33	34	31	33	31	32	
16:00 ~	33	34	34	32	34	32	33	33	33	35	33	33	31	33	34	32	34	34	32	33	33	33	32	33	33	35	30	33	34	33	
17:00 ~	32	33	32	32	33	31	33	32	33	33	33	32	30	33	33	33	32	32	32	31	33	33	33	33	33	33	30	33	33	33	
18:00 ~	33	33	32	33	32	30	32	32	33	33	40	32	30	33	33	32	33	33	32	32	32	32	33	32	33	33	33	28	33	33	32

測定場所 ①

南西1ゲート



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制法施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2021年6月


騒音 (単位: dB)

6月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
7:00 ~	58	58	58	60	57	55	59	59	58	58	59	57	54	59	59	58	60	58	59	56	58	59	57	59	58	57	54	59	60	60	
8:00 ~	57	58	57	61	57	56	59	57	58	58	58	57	56	59	66	58	60	57	59	57	58	57	65	58	58	57	56	58	60	59	
9:00 ~	58	58	57	60	58	56	57	59	58	58	57	57	56	59	67	57	59	57	59	56	57	58	59	57	58	57	56	57	59	58	
10:00 ~	59	56	57	60	58	57	58	59	57	57	57	57	57	58	57	58	57	57	59	58	56	56	57	57	58	57	74	57	59	59	
11:00 ~	59	56	57	59	57	56	56	57	57	58	59	58	56	60	59	59	57	57	58	56	56	57	57	57	58	58	62	56	57	58	
12:00 ~	57	56	56	59	56	57	56	57	56	57	55	57	57	56	56	56	57	56	58	57	55	56	56	56	57	57	56	56	56	57	
13:00 ~	57	57	58	59	57	57	58	56	56	57	57	57	56	59	57	57	57	56	59	56	56	57	57	58	56	57	56	58	57	57	
14:00 ~	57	58	58	59	57	58	57	57	57	58	58	58	56	59	56	56	58	57	58	55	56	58	60	60	56	58	56	58	57	57	
15:00 ~	57	57	57	59	57	59	58	57	57	58	58	58	56	60	56	56	56	56	58	56	59	58	59	57	56	58	56	57	55	56	
16:00 ~	56	57	57	59	56	58	58	57	57	57	58	57	56	57	58	71	56	57	58	56	59	56	57	58	57	56	56	56	56	59	
17:00 ~	57	58	56	59	57	56	57	70	57	57	58	56	56	72	58	56	57	57	58	56	57	58	57	57	58	57	58	56	57	59	
18:00 ~	57	57	56	58	57	56	56	58	56	57	57	56	55	58	57	57	57	58	57	57	56	57	57	57	57	57	59	57	58	58	

振動 (単位: dB)

6月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
7:00 ~	33	31	32	31	32	29	32	33	32	32	32	32	29	30	33	32	32	32	31	29	32	33	32	32	32	32	28	32	32	32	
8:00 ~	34	33	33	32	33	31	32	33	34	33	33	33	30	33	33	32	33	32	32	31	34	33	37	33	33	33	30	33	32	33	
9:00 ~	33	32	32	32	32	28	32	33	32	32	32	32	30	33	34	32	32	32	30	32	32	32	32	32	32	32	30	32	32	31	
10:00 ~	33	33	32	33	32	30	34	33	32	32	32	32	30	32	33	31	31	32	31	32	32	32	32	32	32	32	31	31	32	31	
11:00 ~	32	33	32	32	33	29	32	33	31	33	32	34	30	34	34	30	32	31	31	31	31	31	31	31	31	32	32	30	31	31	30
12:00 ~	31	32	30	30	30	30	31	32	32	32	30	30	29	32	30	30	31	30	29	31	30	30	31	30	31	31	30	29	31	31	
13:00 ~	31	31	33	31	30	29	31	31	30	33	30	30	29	34	30	31	30	30	29	31	31	30	30	31	31	31	29	31	31	34	
14:00 ~	31	31	35	30	32	29	31	31	33	33	31	32	28	32	30	31	31	31	30	30	31	30	30	31	32	32	28	31	30	30	
15:00 ~	31	31	32	30	30	30	31	31	31	33	30	31	28	31	32	30	31	30	29	31	31	31	32	31	30	32	30	31	30	30	
16:00 ~	31	31	32	30	31	30	31	31	31	33	31	31	29	30	32	30	31	31	30	31	31	31	30	31	31	31	28	31	32	31	
17:00 ~	31	31	30	30	31	30	31	29	31	31	31	30	29	31	31	31	30	31	30	30	32	31	31	30	31	31	28	31	30	30	
18:00 ~	31	31	30	31	31	29	30	29	31	31	31	30	29	31	31	30	31	31	31	30	31	32	30	32	30	31	27	31	30	30	

測定場所 ②



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2021年6月

騒音 (単位: dB)

6月	日 曜日	騒音 (単位: dB)																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
7:00 ~		43	58	45	49	45	42	49	60	45	43	42	43	41	50	59	46	47	45	44	46	43	60	42	42	46	47	45	46	60	50
8:00 ~		50	59	58	55	47	42	63	51	67	63	69	68	42	67	59	65	56	54	58	44	55	56	66	58	58	55	40	56	57	59
9:00 ~		54	63	56	56	58	45	66	62	65	70	71	71	42	71	64	65	58	55	59	45	59	61	58	66	58	57	45	58	56	59
10:00 ~		59	63	55	56	58	45	65	66	63	70	70	71	43	72	63	58	58	56	56	47	55	59	54	65	59	55	44	53	55	57
11:00 ~		58	64	55	59	53	47	67	67	71	71	70	73	44	72	65	58	55	59	58	45	57	59	53	60	58	59	46	56	54	58
12:00 ~		49	63	46	53	44	51	43	51	64	63	62	65	48	64	53	50	49	50	48	48	43	50	46	51	56	51	44	47	57	55
13:00 ~		55	63	56	55	66	55	65	57	64	71	68	69	44	69	65	60	57	57	58	43	54	58	59	58	60	56	43	55	54	59
14:00 ~		54	64	59	57	58	52	67	64	66	72	70	73	49	69	66	57	56	59	57	42	53	58	60	62	58	56	43	59	54	57
15:00 ~		57	63	57	58	56	51	66	62	67	71	71	72	44	73	64	56	52	54	52	41	53	57	52	60	60	57	43	54	55	56
16:00 ~		58	64	58	58	50	50	61	60	66	70	69	66	46	69	64	57	52	52	48	46	56	56	53	59	59	56	50	57	57	59
17:00 ~		54	63	47	52	47	51	48	54	52	64	66	62	44	66	55	45	45	48	50	43	50	51	49	50	53	49	45	50	46	60
18:00 ~		47	46	46	43	44	42	44	47	49	50	61	46	45	57	47	47	47	45	45	44	44	46	43	47	47	45	46	47	48	44

振動 (単位: dB)

6月	日 曜日	振動 (単位: dB)																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
7:00 ~		32	40	32	35	32	31	52	38	31	32	31	31	30	35	36	34	36	33	32	35	33	34	32	34	35	34	33	35	37	38
8:00 ~		40	41	43	43	37	30	54	48	52	49	54	54	29	54	42	54	47	42	52	37	45	40	54	45	47	47	30	45	44	45
9:00 ~		41	42	42	43	42	30	55	51	50	55	55	56	29	58	49	54	45	39	52	38	43	41	42	47	50	46	32	48	43	44
10:00 ~		44	41	42	41	43	31	52	52	50	56	55	55	30	57	49	46	41	40	49	38	40	40	43	47	47	45	32	47	47	44
11:00 ~		42	41	43	42	38	31	53	53	55	55	55	56	28	56	50	46	40	40	50	36	40	39	44	47	47	48	31	48	43	44
12:00 ~		31	39	32	37	31	31	31	38	51	49	49	52	32	54	38	41	45	35	32	33	29	36	32	48	48	44	27	31	44	38
13:00 ~		42	42	46	38	48	29	52	47	52	56	53	55	29	55	51	42	44	42	49	33	38	44	45	48	48	46	29	45	42	47
14:00 ~		42	43	44	40	42	29	55	52	53	57	54	55	31	56	53	45	45	43	50	31	37	45	46	50	49	47	31	45	44	42
15:00 ~		45	45	46	41	40	31	54	51	53	56	55	57	28	56	52	49	43	41	38	29	41	43	39	49	50	47	29	43	47	43
16:00 ~		46	43	46	42	42	30	47	46	50	56	56	55	30	55	51	49	44	42	36	30	42	47	42	49	46	48	34	48	49	44
17:00 ~		41	47	34	37	30	30	31	41	34	53	53	53	31	53	38	32	35	30	36	31	33	34	44	39	43	40	31	40	32	42
18:00 ~		34	34	36	32	38	32	34	34	33	33	42	34	31	44	33	35	35	32	33	32	31	33	31	36	34	32	30	34	31	32

測定場所 ③



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制法施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない