

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2021年7月

騒音 (単位: dB)


7月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
7:00 ~	68	67	63	62	64	63	64	62	65	61	59	63	62	62	64	62	60	59	62	61	61	60	60	60	57	63	65	61	63	62	62	
8:00 ~	69	67	63	62	64	63	63	63	64	61	59	61	61	62	63	61	63	59	61	62	61	60	59	60	58	62	65	61	62	61	61	
9:00 ~	67	69	62	61	63	65	64	62	63	62	59	62	66	61	62	62	62	59	61	63	62	59	59	60	59	61	63	61	63	61	61	
10:00 ~	63	66	62	61	62	61	62	61	63	62	60	61	61	61	62	61	63	59	61	61	61	59	59	60	59	60	63	61	60	60	61	
11:00 ~	61	66	62	68	62	60	61	62	61	62	59	61	61	61	65	61	61	59	60	61	61	59	59	60	59	60	60	60	61	62	59	
12:00 ~	60	63	61	62	61	60	61	62	61	60	59	59	60	60	62	59	59	58	59	60	59	59	58	59	65	59	61	59	60	61	59	
13:00 ~	61	64	62	62	62	62	63	62	61	63	59	61	62	61	62	60	61	59	60	62	62	59	59	59	58	60	60	63	61	60	60	
14:00 ~	61	64	61	62	62	62	61	65	63	61	59	60	62	61	61	61	62	60	62	61	62	59	59	60	58	60	61	61	61	61	59	
15:00 ~	62	63	60	62	62	62	62	64	62	62	59	61	61	61	61	60	60	59	61	63	61	60	59	60	58	60	60	60	60	61	60	
16:00 ~	63	63	61	63	61	62	62	63	62	61	64	62	60	62	62	61	60	59	61	62	62	60	60	60	58	60	61	61	60	61	60	
17:00 ~	61	63	61	63	61	61	61	63	62	61	65	61	61	61	62	60	61	59	60	61	61	60	60	60	58	61	60	60	61	60	59	
18:00 ~	65	63	60	62	61	61	61	63	64	60	63	60	64	61	61	62	60	59	61	60	60	60	60	60	59	61	61	61	60	60	60	

振動 (単位: dB)

7月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
7:00 ~	36	33	32	26	34	35	34	33	34	33	30	35	35	34	34	35	34	31	35	35	35	33	34	34	35	37	33	35	35	34	34	
8:00 ~	34	34	32	29	35	35	34	35	35	36	34	36	35	35	36	35	35	32	35	35	35	33	33	34	33	36	33	34	35	35	36	
9:00 ~	33	34	33	29	34	34	35	34	34	34	33	35	35	34	35	34	34	33	34	35	36	32	33	33	31	34	33	34	34	34	34	
10:00 ~	33	34	33	30	33	34	35	34	34	33	32	34	35	33	34	34	35	33	34	34	35	32	33	33	31	33	33	33	32	33	34	
11:00 ~	32	32	34	30	33	33	34	34	33	34	32	35	34	34	33	34	34	32	34	34	35	35	38	33	32	35	31	33	35	35	33	
12:00 ~	31	31	33	31	32	32	34	31	32	33	31	33	33	31	33	33	33	32	33	34	34	36	33	33	33	36	31	33	34	34	32	
13:00 ~	31	32	33	31	32	32	34	33	32	34	31	35	32	34	33	33	34	31	33	33	34	32	31	34	31	34	32	34	34	33	33	
14:00 ~	31	33	33	30	32	32	34	32	34	34	32	34	32	32	33	34	34	31	33	34	36	31	31	35	30	33	32	33	34	33	33	
15:00 ~	33	32	33	30	32	33	35	33	33	35	32	34	32	33	33	33	33	31	34	34	34	31	31	32	31	32	32	32	33	34	34	
16:00 ~	33	32	34	30	33	34	35	32	33	34	32	33	33	33	34	34	33	31	34	35	35	32	43	32	30	33	32	33	33	32	33	
17:00 ~	33	33	33	30	33	33	34	32	33	33	31	34	33	33	33	34	33	30	33	33	33	32	32	33	31	36	33	34	33	33	33	
18:00 ~	31	33	32	27	33	33	34	31	33	33	30	34	33	33	34	34	31	31	34	33	33	33	32	31	30	34	33	33	32	32	32	

測定場所 ①

南西1ゲート



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2021年7月


騒音 (単位: dB)

7月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
7:00 ~	62	62	59	57	60	58	59	58	60	57	55	58	58	58	60	58	56	56	58	58	58	57	57	57	54	60	60	62	62	59	59	
8:00 ~	63	61	58	57	59	58	59	59	59	57	56	58	57	58	59	58	57	56	58	58	57	57	56	57	55	58	60	63	61	58	58	
9:00 ~	62	63	58	57	58	61	58	58	59	64	56	60	59	57	58	59	57	58	65	58	59	56	73	57	57	58	60	59	61	56	58	
10:00 ~	58	60	58	57	57	58	57	58	58	59	57	59	57	58	59	58	58	72	59	58	58	56	56	57	56	58	61	57	60	57	69	
11:00 ~	57	60	58	58	58	56	56	58	57	57	56	60	57	58	60	59	57	56	62	58	59	56	57	57	56	58	57	57	58	59	57	
12:00 ~	57	58	57	57	57	56	56	58	57	57	55	57	57	57	58	56	56	55	56	57	56	56	55	57	55	57	57	57	57	58	56	
13:00 ~	58	58	57	58	57	58	57	59	58	58	55	58	58	58	59	57	59	57	58	58	61	56	57	57	56	57	57	60	58	59	57	
14:00 ~	57	58	58	58	58	56	57	64	59	58	56	58	57	58	58	58	59	57	58	59	61	56	56	59	59	58	58	61	58	59	56	
15:00 ~	57	58	57	58	58	57	58	62	58	58	56	57	57	58	58	59	59	56	58	59	59	57	56	58	58	57	59	60	60	58	58	
16:00 ~	57	58	57	59	57	57	57	58	57	57	61	64	57	57	58	59	57	56	57	59	59	57	56	57	56	58	60	59	58	61	56	
17:00 ~	58	58	57	59	57	57	58	59	58	57	62	71	57	57	61	57	59	55	57	58	75	57	58	57	56	72	57	74	58	59	57	
18:00 ~	60	58	57	58	58	57	57	58	60	58	58	57	60	57	57	59	57	55	58	57	57	57	57	57	57	60	59	60	58	58	57	

振動 (単位: dB)

7月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
7:00 ~	36	34	31	30	32	33	31	31	31	32	29	32	32	32	32	33	29	32	32	32	30	30	31	27	32	31	32	33	31	33		
8:00 ~	37	36	31	28	33	32	32	33	33	32	31	32	32	33	34	33	32	30	34	32	32	31	30	31	29	33	32	33	33	32	33	
9:00 ~	35	36	31	27	31	33	30	32	32	32	30	33	33	31	34	32	32	30	31	33	34	29	31	31	29	31	31	32	31	31	32	
10:00 ~	31	35	31	28	31	32	31	32	33	32	31	32	33	32	31	32	32	30	31	32	33	30	30	33	29	31	32	31	31	31	33	
11:00 ~	31	34	32	28	32	31	31	33	31	32	30	33	32	32	34	33	32	29	32	31	33	30	30	34	29	31	30	31	33	31	32	
12:00 ~	29	32	32	29	30	31	30	29	30	31	29	31	30	30	31	31	30	29	30	31	31	30	29	30	27	29	30	30	31	31	30	
13:00 ~	30	31	31	28	30	30	31	33	30	32	29	34	30	32	32	31	31	28	31	31	32	30	28	34	28	29	30	31	32	31	31	
14:00 ~	30	32	31	28	30	30	31	32	32	32	29	32	31	31	32	32	31	29	33	32	35	29	29	35	28	30	30	31	32	31	32	
15:00 ~	31	31	31	28	31	31	33	32	32	33	29	31	30	30	31	31	32	29	32	31	32	29	29	30	28	30	30	30	30	32	33	
16:00 ~	31	30	32	29	31	32	34	31	30	32	30	30	31	31	32	31	31	29	33	31	32	29	29	29	28	30	30	31	30	31	31	
17:00 ~	30	31	32	29	30	31	31	30	30	31	34	31	31	31	31	32	30	28	31	30	31	30	29	30	29	31	31	31	30	30	31	
18:00 ~	29	30	30	27	31	30	31	29	30	30	29	31	31	31	32	31	29	29	31	30	30	29	30	29	28	30	31	31	30	30	30	

測定場所 ②



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値: 85dBを超えない
- ・振動規制値: 75dBを超えない

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2021年7月

騒音 (単位: dB)

7月	日 曜日	騒音 (単位: dB)																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7:00 ~		59	55	54	52	46	61	64	48	46	46	48	52	55	45	62	62	62	47	63	63	56	48	49	50	48	49	59	51	49	51	49
8:00 ~		60	60	52	44	53	55	62	64	46	58	46	69	56	63	69	70	64	46	66	67	63	48	49	55	49	55	57	64	65	65	64
9:00 ~		58	63	54	43	55	65	65	62	52	73	48	70	69	65	73	75	75	48	78	76	72	48	49	57	46	59	56	60	65	65	63
10:00 ~		53	58	51	43	58	61	65	66	51	64	49	69	69	68	74	73	75	45	75	66	69	47	48	53	47	56	58	60	65	60	59
11:00 ~		54	58	56	49	67	66	65	62	53	64	47	72	69	71	73	75	74	45	78	70	69	47	50	54	46	57	55	64	65	60	60
12:00 ~		50	52	49	45	51	56	65	62	49	61	47	64	69	71	71	67	62	45	61	62	62	47	47	48	47	51	52	58	59	56	58
13:00 ~		54	53	56	46	64	64	67	62	55	66	47	69	69	72	73	71	75	50	76	66	69	48	47	56	45	57	59	65	67	65	54
14:00 ~		54	47	54	46	56	61	67	61	64	66	48	69	69	73	68	75	76	50	73	66	70	47	46	59	48	56	59	65	66	63	59
15:00 ~		52	51	50	46	52	62	65	64	67	66	50	65	59	71	67	76	75	46	66	65	69	48	48	55	47	55	55	65	64	59	57
16:00 ~		53	50	53	47	55	66	65	64	64	64	60	69	60	65	71	75	65	48	69	59	64	49	47	56	47	58	58	64	57	54	51
17:00 ~		53	47	41	50	46	44	63	48	49	49	65	65	48	51	73	67	51	47	45	51	47	49	48	47	47	49	49	50	49	50	49
18:00 ~		54	45	42	44	46	45	45	44	50	49	53	45	58	51	68	62	50	44	45	49	48	46	49	48	47	48	50	53	49	49	50

振動 (単位: dB)

7月	日 曜日	振動 (単位: dB)																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7:00 ~		47	41	38	37	34	35	36	37	33	34	32	33	35	33	49	47	48	30	48	46	31	33	31	27	28	30	39	30	31	31	34
8:00 ~		48	45	43	30	43	43	45	46	35	44	28	48	41	50	55	55	54	30	49	49	46	28	28	35	26	33	35	37	41	42	44
9:00 ~		43	46	43	30	45	51	46	48	42	48	32	50	59	52	57	57	58	30	56	57	51	31	30	35	29	33	35	38	46	43	43
10:00 ~		41	45	40	29	44	46	45	52	41	50	33	49	55	55	57	55	57	32	50	51	49	33	29	34	32	35	36	38	46	39	42
11:00 ~		41	45	40	30	50	54	52	53	41	50	31	55	64	57	57	57	57	32	55	52	48	32	36	36	28	34	36	44	46	44	41
12:00 ~		42	38	39	30	38	53	53	52	35	48	30	52	63	57	55	50	49	29	48	46	37	26	25	28	28	31	36	38	35	44	39
13:00 ~		40	38	40	31	49	51	54	51	40	50	29	61	62	56	56	54	56	36	55	50	49	32	28	39	30	33	38	45	44	44	39
14:00 ~		41	35	40	31	45	51	58	47	52	52	33	61	62	57	54	57	58	35	54	50	49	29	28	40	31	31	39	45	45	42	42
15:00 ~		39	39	34	32	42	49	46	51	51	51	41	55	39	57	50	58	57	31	49	48	48	33	29	32	31	32	36	43	44	41	42
16:00 ~		39	39	40	33	44	47	51	51	51	51	50	61	45	49	56	58	54	33	43	38	40	33	28	30	29	32	34	41	39	38	33
17:00 ~		38	32	33	35	34	30	49	34	34	32	50	55	30	37	57	54	38	33	30	32	31	32	29	30	31	31	31	33	32	33	28
18:00 ~		41	33	30	31	35	32	34	31	36	33	38	32	41	36	58	49	37	30	31	34	31	30	32	31	31	32	29	38	36	34	31

測定場所 ③



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制法施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

・騒音規制値：85dBを超えない

・振動規制値：75dBを超えない