

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2021年8月

騒音 (単位: dB)


8月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
7:00 ~	57	61	62	62	61	62	60	59	62	62	60	61	62	61	62	63	63	62	63	62	61	58	62	63	62	62	62	61	59	63	65	
8:00 ~	59	61	61	61	61	62	62	60	62	61	60	61	62	61	62	63	63	62	61	61	60	59	62	62	61	62	62	61	60	62	64	
9:00 ~	59	61	62	61	61	62	63	60	62	62	61	62	62	61	63	62	64	61	62	62	62	59	64	63	62	63	63	62	59	62	65	
10:00 ~	59	62	61	61	60	60	61	60	63	62	60	61	63	64	65	62	64	62	61	65	61	59	62	62	82	62	60	60	60	62	63	
11:00 ~	59	61	62	61	60	61	61	60	61	61	61	61	65	65	67	62	64	61	62	63	61	67	62	63	73	63	66	61	66	64	62	
12:00 ~	58	61	61	60	60	61	65	60	59	60	59	60	62	62	64	61	63	60	60	61	60	59	60	60	60	60	59	60	60	60	61	
13:00 ~	66	60	60	60	59	61	62	61	60	60	61	61	61	62	64	62	63	61	61	61	61	59	62	63	69	61	62	61	60	63	60	
14:00 ~	59	62	61	60	60	60	66	60	59	60	61	61	61	63	64	62	63	62	62	60	62	59	66	63	66	61	60	61	59	62	61	
15:00 ~	58	63	61	61	60	60	62	67	60	60	61	62	62	63	64	62	63	63	63	61	61	59	67	63	63	62	61	61	58	61	59	
16:00 ~	59	63	61	62	60	61	62	60	61	61	64	62	62	62	63	63	63	63	62	62	61	59	61	62	62	62	63	60	59	62	61	
17:00 ~	59	66	61	61	60	61	61	59	60	64	61	62	63	63	63	62	63	62	61	60	61	60	61	61	67	60	60	60	59	61	61	
18:00 ~	59	62	63	60	60	61	60	59	59	62	60	62	63	63	61	62	61	63	61	61	61	59	60	60	71	61	61	61	59	61	62	

振動 (単位: dB)

8月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
7:00 ~	30	35	36	38	36	35	35	30	35	36	34	33	31	30	27	33	33	34	35	36	35	29	34	34	34	35	34	34	27	37	34	
8:00 ~	33	35	35	35	36	34	34	32	34	35	34	32	32	31	30	34	34	34	34	35	34	31	35	34	34	36	35	35	30	36	34	
9:00 ~	32	35	35	34	34	35	33	30	34	35	33	33	32	31	30	32	35	32	34	34	34	31	34	34	33	35	35	36	30	35	34	
10:00 ~	32	33	35	34	33	33	33	32	37	35	33	32	32	31	30	33	35	33	34	34	33	32	34	34	34	34	33	33	31	37	35	
11:00 ~	31	32	33	33	33	33	32	31	34	34	33	32	32	31	29	32	34	32	33	33	34	31	35	34	36	34	36	33	30	37	33	
12:00 ~	31	33	34	33	32	33	33	32	33	33	32	32	31	30	29	31	34	32	32	34	32	30	32	33	38	32	33	32	31	33	33	
13:00 ~	31	32	33	34	32	34	31	31	33	34	32	31	30	31	30	31	34	33	34	34	35	30	33	33	36	33	33	34	30	38	33	
14:00 ~	31	33	33	33	32	33	32	31	32	33	32	31	32	31	29	31	34	33	32	32	33	30	34	34	35	33	33	35	29	35	32	
15:00 ~	30	32	33	32	32	33	30	32	33	32	32	31	31	31	29	31	35	32	35	32	31	30	32	33	34	33	32	35	28	33	31	
16:00 ~	31	37	35	34	34	33	32	32	33	33	33	31	31	30	29	32	35	33	33	34	34	31	34	34	35	33	34	32	30	34	34	
17:00 ~	31	33	35	36	33	33	32	31	33	32	33	31	30	31	29	32	34	33	33	33	33	30	34	33	34	33	32	32	31	33	33	
18:00 ~	31	32	36	36	32	36	31	30	32	32	33	31	30	29	27	33	33	33	33	33	32	30	33	31	32	32	32	29	33	33		

測定場所 ①

南西1ゲート



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制法施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値: 85dBを超えない
- ・振動規制値: 75dBを超えない

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2021年8月

騒音 (単位: dB)


8月	日 曜日	騒音 (単位: dB)																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7:00 ~	54	58	60	60	60	58	58	57	57	59	57	57	58	57	57	59	61	59	59	59	57	57	58	59	57	58	58	58	56	59	58	
8:00 ~	57	57	59	57	58	57	57	57	57	59	57	57	58	57	57	59	59	58	58	58	57	57	58	59	65	58	57	72	57	59	58	
9:00 ~	56	57	59	58	58	58	57	57	57	57	57	57	57	58	57	60	59	58	58	57	55	60	68	59	60	58	74	56	64	58		
10:00 ~	56	58	58	58	58	57	59	58	58	57	57	57	58	58	59	58	61	60	59	61	58	56	58	60	57	58	58	71	56	62	59	
11:00 ~	56	57	61	58	59	59	57	57	59	56	63	60	60	59	62	58	59	60	60	65	60	56	57	61	57	62	81	71	56	60	58	
12:00 ~	55	57	59	59	60	61	62	58	59	58	59	60	57	58	58	57	63	60	58	60	58	56	57	58	56	57	57	57	57	56	56	
13:00 ~	56	58	59	57	63	60	61	61	61	58	60	62	57	57	59	57	59	58	59	59	60	56	58	60	57	58	64	80	56	59	59	
14:00 ~	60	60	60	58	60	62	62	58	60	58	61	63	58	58	59	59	60	59	59	59	59	57	59	60	60	64	63	66	55	59	59	
15:00 ~	62	60	58	59	60	59	59	59	61	58	74	59	58	58	58	64	62	59	60	58	58	57	61	60	59	70	77	70	56	58	58	
16:00 ~	60	59	59	60	62	58	59	59	62	59	65	58	58	58	59	62	59	61	60	61	59	57	58	57	57	81	77	70	56	58	58	
17:00 ~	56	62	62	66	62	60	58	59	64	58	63	61	58	58	58	75	58	75	59	60	58	57	58	75	57	57	74	57	56	66	58	
18:00 ~	58	59	62	59	63	62	58	60	61	61	62	62	60	58	57	59	58	59	58	59	57	58	57	57	57	58	57	58	56	58	62	

振動 (単位: dB)

8月	日 曜日	振動 (単位: dB)																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7:00 ~	29	31	32	32	32	32	31	33	30	32	32	30	28	28	28	30	31	32	32	32	33	28	32	31	32	34	35	34	30	36	35	
8:00 ~	31	32	33	32	33	32	31	29	31	32	31	30	30	30	28	31	31	32	31	33	32	29	32	33	37	35	36	36	32	36	36	
9:00 ~	30	32	32	32	32	32	30	27	30	31	31	31	30	29	28	30	31	30	32	31	31	30	32	33	32	37	36	35	31	37	37	
10:00 ~	30	31	32	32	31	31	31	29	30	31	31	30	30	31	30	31	31	31	32	32	31	30	32	32	32	36	35	36	32	39	36	
11:00 ~	29	30	31	31	32	31	29	29	31	31	31	30	31	30	33	30	31	30	31	32	31	29	33	31	31	36	36	35	31	38	35	
12:00 ~	29	31	31	30	30	30	34	29	29	32	30	30	29	29	28	29	30	30	30	31	30	28	29	31	31	33	34	33	32	33	33	
13:00 ~	29	30	30	31	30	31	29	28	29	31	30	29	29	28	29	29	30	32	32	31	32	28	32	31	30	35	35	36	31	38	37	
14:00 ~	29	30	30	31	30	31	31	29	30	30	30	29	30	29	29	29	30	31	30	30	31	28	32	31	30	34	34	37	30	37	36	
15:00 ~	28	31	31	29	31	30	28	29	30	30	31	28	29	28	29	29	31	30	32	31	30	29	30	30	32	34	34	36	30	35	33	
16:00 ~	29	34	31	31	31	31	30	29	31	31	31	29	29	28	29	30	30	31	31	31	31	29	31	31	30	35	37	32	32	35	34	
17:00 ~	30	37	31	30	30	31	30	30	30	30	31	29	28	29	28	30	30	31	30	31	30	29	31	31	31	33	33	32	32	33	32	
18:00 ~	30	30	31	31	30	31	29	31	31	31	29	28	27	27	31	31	31	31	31	31	31	29	31	29	30	32	33	33	31	33	35	

測定場所 ②

北西 公園側



※測定条件は以下に準じております。

- 〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する基準」の備考2
- 〈振動〉「振動規制施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値: 85dBを超えない
- ・振動規制値: 75dBを超えない

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2021年8月


騒音 (単位: dB)

8月	日 曜日	騒音 (単位: dB)																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
7:00 ~	48	58	63	62	53	60	56	57	50	51	61	49	52	57	53	53	62	56	53	52	53	58	57	63	63	68	67	66	57	59	58	
8:00 ~	48	63	62	73	59	68	57	48	53	58	57	56	48	57	49	54	59	57	58	56	61	58	69	65	65	72	69	70	55	66	67	
9:00 ~	48	64	60	64	60	63	62	50	54	63	66	64	50	58	52	51	68	64	69	69	70	57	70	75	70	79	74	74	51	73	74	
10:00 ~	47	58	59	60	63	62	58	51	54	58	60	58	53	56	56	52	68	63	67	68	68	51	67	73	73	73	71	72	47	72	71	
11:00 ~	47	61	62	61	65	63	60	53	58	61	63	64	57	56	60	56	67	66	68	71	70	52	68	75	72	73	72	73	56	76	72	
12:00 ~	48	62	55	63	59	54	64	55	55	51	55	55	51	46	51	54	65	55	54	58	57	51	56	73	66	65	66	65	52	58	69	
13:00 ~	49	61	61	59	59	61	61	56	58	64	61	67	47	57	52	55	66	67	66	72	70	53	68	74	71	71	71	74	51	73	74	
14:00 ~	50	62	62	59	60	64	68	56	60	60	60	68	52	57	50	53	70	66	66	56	70	52	70	73	73	71	73	72	51	74	72	
15:00 ~	51	61	64	61	60	58	58	54	60	56	59	72	48	57	52	54	70	66	67	70	67	51	68	74	75	70	72	72	53	74	67	
16:00 ~	50	64	66	64	61	63	65	53	61	63	65	54	52	47	49	56	67	67	67	68	65	52	65	71	77	71	70	65	54	68	68	
17:00 ~	50	64	59	53	55	62	55	52	60	60	56	54	51	48	47	54	68	61	61	55	53	52	62	69	68	68	67	52	54	56	55	
18:00 ~	50	53	53	52	53	53	52	54	57	55	54	53	53	46	49	53	62	58	53	54	52	53	60	63	54	56	54	53	56	54	61	

振動 (単位: dB)

8月	日 曜日	振動 (単位: dB)																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
7:00 ~	32	35	35	42	40	38	33	44	32	34	33	31	35	33	41	35	38	31	33	31	35	32	34	44	44	43	44	42	31	35	35	
8:00 ~	30	38	34	47	42	41	38	38	37	34	34	33	33	35	35	36	36	34	33	35	45	27	49	48	48	52	49	49	30	47	47	
9:00 ~	30	42	36	45	45	39	41	39	37	40	35	33	34	35	40	36	44	42	42	48	48	32	53	55	54	57	54	54	31	55	54	
10:00 ~	30	40	39	42	56	42	34	37	35	34	32	33	40	43	44	36	43	41	44	47	46	30	49	56	55	54	54	53	29	55	51	
11:00 ~	29	40	41	42	53	39	35	35	41	35	35	33	43	42	46	35	43	40	45	50	50	32	50	56	56	55	54	54	30	57	55	
12:00 ~	31	39	35	40	39	33	45	34	38	34	29	30	33	33	40	33	41	34	34	38	40	30	38	55	52	50	46	47	31	44	50	
13:00 ~	29	38	35	41	41	39	33	37	39	36	33	36	34	33	41	35	41	40	45	47	51	36	50	55	52	53	51	53	32	54	53	
14:00 ~	31	43	39	39	42	38	45	35	43	38	34	38	40	37	40	36	45	43	45	38	48	35	51	55	53	54	52	54	29	54	52	
15:00 ~	32	41	40	41	42	37	33	34	42	38	36	36	33	37	40	34	45	42	47	48	47	42	50	56	54	51	55	53	27	56	49	
16:00 ~	30	45	42	40	38	40	34	32	44	37	33	36	36	36	38	36	43	43	48	44	46	45	46	55	57	54	55	43	34	50	50	
17:00 ~	31	48	35	31	31	33	32	32	43	34	32	31	34	37	35	39	43	41	39	32	32	34	42	50	53	54	53	33	28	32	37	
18:00 ~	30	34	34	33	32	32	32	32	40	39	31	33	32	37	37	32	37	39	34	36	30	34	39	45	32	36	33	29	30	31	44	

測定場所 ③



※測定条件は以下に準じております。
 〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する基準」の備考2
 〈振動〉「振動規制施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。
 ・騒音規制値: 85dBを超えない
 ・振動規制値: 75dBを超えない