

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2021年10月

騒音 (単位: dB)


10月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
7:00 ~	62	60	57	63	63	61	63	63	61	61	63	63	68	64	63	63	61	63	63	64	62	63	64	59	63	66	63	63	63	62	59	
8:00 ~	62	62	59	63	63	61	63	62	61	61	62	62	68	64	62	63	65	62	62	63	61	66	62	60	62	65	62	63	62	61	60	
9:00 ~	62	63	59	62	64	64	63	63	67	61	62	64	66	64	63	63	65	62	63	63	62	66	64	60	63	64	63	63	64	62	59	
10:00 ~	60	61	59	62	64	61	62	62	62	62	62	62	65	62	63	63	65	61	61	61	61	65	61	61	61	63	62	61	63	61	65	
11:00 ~	61	61	59	62	64	62	63	63	63	61	64	64	64	62	63	63	65	61	61	63	62	65	62	60	62	62	64	62	64	61	65	
12:00 ~	61	65	58	61	63	60	60	61	61	61	60	63	63	62	61	61	65	60	60	61	60	63	61	60	60	66	63	59	60	60	62	
13:00 ~	61	62	66	62	63	63	61	63	63	61	62	65	65	62	62	63	69	61	61	64	61	63	62	66	63	61	66	62	62	63	61	
14:00 ~	60	66	59	62	63	63	61	63	64	61	64	65	65	63	62	63	67	63	62	63	61	64	64	66	63	61	64	62	63	62	61	
15:00 ~	60	62	58	62	63	61	62	62	62	62	62	65	63	62	61	63	62	61	61	63	68	64	62	60	63	62	63	61	62	62	61	
16:00 ~	61	62	59	63	63	62	65	64	64	61	62	63	64	62	62	63	62	62	63	62	68	65	63	62	63	62	65	61	62	62	61	
17:00 ~	61	61	59	62	63	63	61	61	62	61	65	66	63	62	62	62	60	61	67	68	60	65	61	61	61	66	63	61	66	61	61	
18:00 ~	61	60	59	62	61	63	62	62	62	62	61	62	62	62	62	61	61	61	61	61	61	65	61	60	62	61	61	60	61	61	60	

振動 (単位: dB)

10月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
7:00 ~	35	35	30	33	33	33	34	34	32	29	34	34	37	34	34	32	28	34	33	33	34	33	33	33	28	34	33	34	33	33	28	
8:00 ~	34	34	33	34	34	34	33	34	33	31	34	33	35	34	34	33	29	34	33	34	33	32	33	31	35	34	34	34	34	32	31	
9:00 ~	35	33	32	32	35	33	34	34	33	31	34	34	33	36	34	33	30	33	33	33	33	34	33	32	35	34	34	34	34	33	31	
10:00 ~	33	33	32	33	35	33	35	33	32	31	33	33	33	35	34	32	31	33	32	33	32	33	33	32	33	35	32	33	33	33	31	
11:00 ~	33	32	31	32	34	32	34	34	32	31	33	34	32	36	35	33	30	33	32	32	33	33	34	31	34	33	33	32	34	33	30	
12:00 ~	33	33	31	31	34	31	31	32	32	31	31	31	31	33	33	31	30	32	32	32	31	32	33	31	32	32	31	31	31	31	30	
13:00 ~	34	31	31	31	34	33	32	34	31	30	32	34	32	34	33	33	30	31	32	33	32	33	32	30	33	33	33	32	32	32	28	
14:00 ~	33	32	31	31	34	32	32	34	32	30	33	35	32	33	33	32	30	32	32	33	31	32	32	32	31	33	32	32	32	32	29	
15:00 ~	33	30	30	31	35	31	31	32	31	30	33	33	31	33	32	33	30	31	30	32	32	32	34	31	33	32	32	32	32	31	29	
16:00 ~	33	32	31	32	35	33	33	32	32	31	33	33	32	33	31	32	32	32	32	32	32	33	33	31	32	33	32	32	32	32	30	
17:00 ~	33	32	31	32	34	33	32	33	32	31	35	32	31	32	33	32	31	32	32	33	33	31	32	30	32	32	32	33	32	32	29	
18:00 ~	36	31	31	33	33	31	31	33	30	29	32	30	30	32	32	31	29	31	31	32	31	31	31	29	31	32	31	31	32	31	28	

測定場所 ①

南西1ゲート



※測定条件は以下に準じております。
 〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する基準」の備考2
 〈振動〉「振動規制施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2
 ※測定数値は1時間平均値を表示しています。
 ・騒音規制値: 85dBを超えない
 ・振動規制値: 75dBを超えない

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2021年10月

騒音 (単位: dB)


10月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
7:00 ~	58	58	57	57	59	58	58	59	57	56	60	59	62	59	59	58	57	60	58	60	59	59	59	56	59	61	59	60	60	58	56	
8:00 ~	57	57	57	57	59	58	59	58	57	56	58	58	62	59	59	59	60	58	58	59	58	61	59	57	58	60	58	60	58	58	56	
9:00 ~	58	57	57	57	57	58	59	58	58	56	58	59	60	60	59	59	60	58	58	59	59	61	60	57	60	60	58	60	60	58	56	
10:00 ~	57	59	58	58	57	57	57	58	57	57	59	58	59	58	59	60	60	58	58	58	58	60	58	58	59	58	58	57	60	58	57	
11:00 ~	59	57	57	59	56	58	58	59	57	57	61	58	59	59	60	60	59	58	58	58	59	60	59	57	60	62	60	58	60	57	57	
12:00 ~	61	62	58	59	58	55	56	57	56	56	56	57	59	57	56	58	60	57	57	58	57	59	59	57	57	57	59	56	58	58	58	
13:00 ~	60	61	61	61	58	57	57	57	57	55	62	60	59	59	59	61	59	58	58	57	58	59	59	57	59	58	64	58	60	59	58	
14:00 ~	62	62	58	60	58	58	57	58	58	57	62	59	58	59	58	61	60	62	58	58	58	59	58	57	59	58	60	58	60	59	57	
15:00 ~	59	59	59	61	58	58	58	57	57	57	59	59	58	58	60	59	59	58	57	58	58	59	59	57	58	60	59	58	59	59	58	
16:00 ~	58	59	59	62	59	59	57	58	58	57	58	59	59	59	61	59	58	59	58	59	58	60	61	58	58	58	59	58	58	58	57	
17:00 ~	60	58	59	64	58	61	58	59	57	56	59	59	59	59	58	58	56	58	58	58	58	60	58	58	57	58	59	58	58	59	58	
18:00 ~	62	58	60	61	61	61	58	61	57	57	59	58	58	59	59	57	57	58	58	58	57	60	58	57	59	58	57	57	58	57	56	

振動 (単位: dB)

10月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
7:00 ~	32	31	33	30	32	33	32	33	32	31	33	32	41	34	33	32	31	34	33	34	34	32	35	31	34	36	33	33	35	33	30	
8:00 ~	32	31	29	31	32	34	35	33	36	31	35	33	41	35	37	36	36	35	34	37	34	32	35	32	35	37	36	34	38	34	33	
9:00 ~	32	30	27	30	31	32	36	33	36	30	35	35	36	37	37	38	35	33	33	38	33	35	35	32	34	37	33	35	39	35	32	
10:00 ~	31	31	29	30	31	32	35	31	32	30	33	34	37	34	36	37	34	34	35	36	32	35	39	33	33	39	32	35	38	35	32	
11:00 ~	31	29	29	31	31	31	34	32	32	30	35	34	35	37	38	37	33	35	34	34	33	34	42	31	33	37	33	36	39	33	30	
12:00 ~	30	34	29	29	32	29	31	30	30	28	30	32	32	36	33	32	32	33	33	34	31	34	39	30	32	35	32	35	38	30	29	
13:00 ~	31	29	28	29	31	34	36	32	32	28	34	35	34	38	37	34	31	33	35	35	31	33	38	30	34	33	33	35	35	32	28	
14:00 ~	31	31	29	30	30	32	36	31	33	29	35	37	33	37	37	33	30	35	35	36	31	34	39	31	33	34	33	35	34	32	28	
15:00 ~	30	28	29	30	30	31	34	30	30	29	36	36	34	36	36	34	31	31	32	33	31	33	42	31	34	33	33	36	34	33	29	
16:00 ~	31	30	29	31	31	35	36	31	32	30	35	34	33	35	34	32	33	33	32	35	32	34	40	32	33	34	33	36	32	32	30	
17:00 ~	31	30	30	30	30	31	30	31	31	30	33	32	32	32	32	32	34	32	32	34	32	31	36	31	34	32	32	35	31	32	30	
18:00 ~	31	29	31	31	31	31	32	30	30	29	31	31	31	32	31	30	31	32	32	33	32	32	35	30	32	33	32	34	32	31	29	

測定場所 ②

北西 公園側



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

・騒音規制値: 85dBを超えない

・振動規制値: 75dBを超えない

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2021年10月


騒音 (単位: dB)

10月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
7:00 ~	59	50	51	50	51	61	65	51	53	47	58	48	60	51	45	51	51	50	52	47	51	52	52	44	57	53	46	45	54	48	45	
8:00 ~	48	53	58	53	58	57	64	64	64	47	62	63	65	64	66	68	52	65	65	62	62	63	61	45	63	65	65	61	62	63	44	
9:00 ~	50	54	63	54	63	66	70	68	70	44	67	67	67	68	70	71	53	66	70	68	64	72	73	43	74	67	69	66	64	67	44	
10:00 ~	51	54	58	54	58	60	70	67	67	45	65	66	66	65	68	71	49	66	69	64	64	64	62	47	73	66	65	62	65	64	46	
11:00 ~	53	58	61	58	61	63	72	70	69	44	65	68	67	68	69	75	51	72	71	67	67	65	64	46	73	67	68	65	67	67	49	
12:00 ~	55	55	51	55	51	55	56	56	52	41	56	59	66	55	59	62	51	59	55	59	61	60	55	43	70	61	59	51	56	57	46	
13:00 ~	56	58	64	58	64	61	65	69	67	44	69	67	63	68	69	73	49	66	69	66	64	66	63	46	72	66	73	65	66	66	49	
14:00 ~	56	60	60	60	60	60	65	67	70	47	67	67	69	70	70	74	52	71	67	67	67	66	65	44	72	68	72	65	67	67	46	
15:00 ~	54	60	56	60	56	59	61	64	62	49	63	63	66	64	71	71	49	66	63	64	69	63	65	49	67	65	69	63	64	66	50	
16:00 ~	53	61	63	61	63	65	63	70	66	49	66	66	65	69	73	71	46	68	67	66	72	65	70	47	71	67	70	65	65	65	43	
17:00 ~	52	60	60	60	60	56	56	56	50	51	62	57	58	61	55	56	45	60	52	59	58	59	55	46	61	59	57	58	56	57	47	
18:00 ~	54	57	55	57	55	54	53	54	51	52	53	47	47	56	51	50	47	53	48	54	43	52	49	44	51	47	45	48	48	43	45	

振動 (単位: dB)

10月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
7:00 ~	44	32	34	32	34	33	42	34	36	35	40	36	47	38	38	40	42	38	38	37	39	37	37	34	40	38	35	35	40	38	37	
8:00 ~	38	37	34	37	34	34	48	47	46	33	46	44	50	48	49	49	45	48	45	44	44	41	40	35	45	44	44	43	45	43	33	
9:00 ~	39	37	40	37	40	35	49	54	45	34	49	47	50	49	50	48	43	45	46	46	46	44	40	49	44	45	43	50	43	34		
10:00 ~	37	35	34	35	34	32	48	53	44	34	48	48	52	47	47	47	40	47	44	43	46	45	44	38	49	45	42	44	52	44	34	
11:00 ~	35	41	35	41	35	35	48	52	44	33	46	47	49	50	48	46	40	48	45	46	49	44	48	36	49	46	46	43	51	43	35	
12:00 ~	34	38	34	38	34	29	40	40	40	31	38	41	45	41	41	39	40	40	37	40	42	41	48	34	46	43	39	40	49	40	32	
13:00 ~	37	39	36	39	36	33	44	46	46	32	45	48	48	48	48	49	40	46	48	48	44	44	49	34	49	46	49	44	48	43	34	
14:00 ~	35	43	38	43	38	34	47	46	45	37	46	49	47	48	48	47	38	48	47	47	46	42	48	32	47	46	48	44	48	44	33	
15:00 ~	34	42	38	42	38	36	44	44	43	35	45	47	49	47	46	46	39	44	45	46	45	42	48	35	44	43	44	44	46	45	36	
16:00 ~	32	44	37	44	37	33	45	45	45	34	47	46	48	47	47	48	37	45	45	48	48	41	52	33	45	44	45	45	44	45	35	
17:00 ~	32	43	34	43	34	32	40	39	34	32	39	39	42	42	38	39	35	45	38	44	40	42	44	33	42	41	40	45	38	39	34	
18:00 ~	32	40	39	40	39	31	39	39	33	35	36	37	38	45	36	38	36	36	34	38	36	36	43	32	36	34	35	43	34	33	35	

測定場所 ③



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値: 85dBを超えない
- ・振動規制値: 75dBを超えない