

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2022年9月

騒音 (単位: dB)


9月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
7:00 ~	67	64	63	60	64	63	63	66	63	63	61	63	64	63	62	64	65	61	63	64	65	64	64	62	58	64	63	64	63	62	
8:00 ~	66	65	65	61	64	63	63	64	64	64	62	63	63	62	65	64	65	61	64	64	64	64	63	63	61	63	62	64	62	62	
9:00 ~	66	68	64	61	63	63	63	64	64	66	62	64	63	63	64	65	65	62	64	64	66	65	65	71	61	64	64	68	66	64	
10:00 ~	63	65	64	61	62	63	63	63	64	64	62	64	63	63	63	65	62	62	63	65	65	63	65	66	62	64	64	71	65	64	
11:00 ~	63	66	65	61	62	63	63	63	63	65	61	64	62	64	64	65	68	61	65	65	65	63	63	64	69	63	66	68	64	63	
12:00 ~	62	64	63	61	62	62	62	63	61	62	61	62	62	60	61	64	62	61	60	61	62	61	61	61	61	62	60	61	62	61	
13:00 ~	63	63	65	60	62	63	62	63	64	65	62	66	62	63	63	65	63	61	66	62	65	62	62	64	62	63	63	63	63	65	
14:00 ~	64	64	67	61	62	64	63	62	64	63	62	63	62	63	63	65	62	61	67	66	66	64	64	69	62	63	63	64	63	66	
15:00 ~	63	63	67	61	63	63	64	62	63	64	61	64	63	64	66	65	62	61	65	63	65	64	66	63	63	63	63	64	65	67	
16:00 ~	66	64	68	61	63	62	64	63	63	63	61	64	62	63	64	66	62	61	66	62	63	63	64	64	64	62	66	63	63	68	
17:00 ~	65	63	62	61	62	62	63	62	61	61	61	62	62	63	64	65	62	61	66	61	63	62	62	62	64	62	64	62	62	68	
18:00 ~	66	62	62	61	62	62	63	64	64	65	65	65	65	62	65	65	61	60	67	62	62	62	62	61	63	62	63	62	61	69	

振動 (単位: dB)

9月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
7:00 ~	42	45	43	39	44	44	44	42	44	45	40	45	44	35	34	34	33	30	34	35	34	36	35	34	29	49	35	34	34	34	
8:00 ~	42	43	42	39	45	45	44	42	43	44	40	46	46	34	36	35	34	32	35	35	34	34	35	34	32	35	35	34	34	33	
9:00 ~	43	46	42	40	45	47	43	43	44	44	40	48	48	34	35	35	34	36	34	34	33	35	34	34	33	35	34	35	34	33	
10:00 ~	45	44	43	41	45	52	44	43	44	44	42	48	46	33	34	34	34	33	34	34	33	34	34	34	33	35	34	34	35	34	
11:00 ~	44	43	43	40	46	55	44	42	44	45	42	46	46	34	35	34	34	33	33	34	32	33	33	34	32	35	32	34	35	33	
12:00 ~	46	42	43	41	45	58	43	42	43	44	42	44	44	32	32	33	34	32	31	32	32	32	34	33	31	33	32	33	33	31	
13:00 ~	46	42	42	39	45	63	44	45	43	43	42	47	50	33	32	32	34	33	31	32	33	32	32	34	31	34	32	34	33	31	
14:00 ~	45	41	42	41	44	60	45	44	45	43	43	46	47	33	32	34	33	32	32	33	32	33	33	34	31	35	32	34	33	31	
15:00 ~	44	42	43	41	46	61	43	43	46	44	42	57	48	33	31	32	33	32	32	33	31	33	33	35	31	35	32	33	34	32	
16:00 ~	46	42	46	41	45	59	41	42	44	45	42	47	45	33	33	33	33	32	32	33	33	33	33	35	30	34	33	33	33	32	
17:00 ~	42	42	42	43	44	56	41	42	43	42	40	44	43	33	32	32	33	32	33	32	33	33	33	33	30	34	33	33	34	31	
18:00 ~	42	40	40	41	42	54	39	40	41	42	38	40	43	33	31	32	32	31	32	33	32	32	32	32	29	32	32	33	33	30	

測定場所 ①

南西1ゲート



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値: 85dBを超えない
- ・振動規制値: 75dBを超えない

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2022年9月


騒音 (単位: dB)

9月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
7:00 ~	58	59	58	56	62	59	58	59	59	58	56	59	59	61	60	59	58	57	58	59	59	59	60	59	58	58	58	59	60	59	
8:00 ~	58	58	57	56	62	58	59	59	58	59	56	60	59	60	59	58	63	58	66	59	59	58	59	60	58	59	57	58	59	60	
9:00 ~	60	59	58	56	62	59	58	59	59	58	57	71	59	60	58	58	64	60	62	60	58	58	59	60	58	58	57	58	60	59	
10:00 ~	58	59	57	56	62	59	58	58	59	58	57	61	59	59	58	58	61	60	60	60	59	59	59	60	59	59	57	58	59	60	
11:00 ~	60	58	57	58	63	58	59	58	59	64	57	62	59	59	57	58	61	60	60	60	58	59	59	59	58	58	58	58	61	58	
12:00 ~	57	63	56	57	59	58	57	57	57	59	57	56	58	59	57	58	57	61	58	60	57	57	58	59	57	57	57	57	56	57	
13:00 ~	62	58	57	56	60	59	59	58	58	59	68	60	60	58	58	58	58	59	58	61	59	58	58	58	60	58	56	58	60	65	
14:00 ~	61	58	58	57	61	58	59	58	58	59	58	76	58	58	58	59	56	60	58	60	59	58	58	59	57	58	57	58	61	60	
15:00 ~	59	57	58	56	60	59	58	58	58	57	58	59	59	57	57	57	58	59	58	60	58	59	58	58	57	58	59	58	61	64	
16:00 ~	60	59	58	56	60	58	58	58	58	58	57	62	59	58	57	57	57	58	58	59	58	58	57	58	57	58	58	58	59	60	
17:00 ~	59	58	57	56	60	59	58	58	58	58	57	57	60	58	58	57	57	57	58	58	58	58	60	60	58	56	58	59	61	61	
18:00 ~	58	59	58	56	60	60	58	60	57	57	56	58	60	58	61	63	63	61	62	62	62	60	61	63	63	57	61	62	62	63	

振動 (単位: dB)

9月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
7:00 ~	29	29	30	25	30	29	29	29	29	28	25	29	29	29	32	32	31	28	30	31	31	32	29	29	28	30	30	31	31	31	
8:00 ~	29	29	29	27	30	29	29	29	29	29	26	29	29	29	32	32	31	27	37	33	32	32	29	30	29	30	29	32	32	33	
9:00 ~	29	28	28	27	30	29	29	29	29	28	27	29	29	29	31	32	32	30	30	32	32	33	30	30	31	30	30	31	32	32	
10:00 ~	28	30	28	27	31	29	28	29	29	29	29	29	29	28	31	31	32	28	29	32	31	32	32	30	31	30	30	31	31	32	
11:00 ~	27	28	28	27	32	28	28	28	28	32	27	28	28	27	31	30	32	29	29	32	30	33	31	29	30	30	28	31	31	32	
12:00 ~	28	29	28	27	28	28	27	27	28	27	27	28	27	27	30	30	29	29	29	30	30	31	30	29	29	29	28	30	30	30	
13:00 ~	27	27	28	26	29	27	28	29	28	27	34	28	27	28	30	31	30	27	28	30	33	32	32	28	30	30	29	31	30	31	
14:00 ~	27	28	28	26	29	27	27	27	28	27	26	34	26	28	31	32	29	29	29	31	34	32	30	29	29	29	29	31	32	32	
15:00 ~	28	27	27	26	28	27	28	27	28	27	27	28	26	27	31	30	30	28	29	30	30	32	30	28	29	28	29	31	33	30	
16:00 ~	28	29	27	26	27	27	27	29	27	27	27	29	26	27	30	30	30	28	30	31	30	30	30	30	30	28	28	33	32	31	
17:00 ~	27	27	28	26	27	27	27	28	28	27	27	28	26	27	29	29	29	26	29	30	29	29	28	29	30	28	28	30	29	30	
18:00 ~	28	27	27	26	26	27	27	28	27	26	27	27	26	27	29	29	29	28	28	30	30	29	29	28	29	28	28	29	29	30	

測定場所 ②



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2022年9月


騒音 (単位: dB)

9月	日 曜日	騒音 (単位: dB)																													
		1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金
7:00 ~		61	67	57	59	62	58	65	61	66	64	64	65	66	64	64	60	49	59	71	57	52	62	65	65	61	64	68	64	54	71
8:00 ~		65	75	75	61	69	68	75	70	71	67	64	66	68	68	66	68	65	60	84	67	65	65	65	67	62	63	72	72	66	72
9:00 ~		70	77	81	61	68	71	78	69	72	69	64	69	70	69	68	68	68	62	79	71	63	65	67	65	63	64	72	73	68	72
10:00 ~		66	82	72	61	68	70	68	68	68	67	63	67	69	68	59	69	71	59	71	75	62	65	66	66	64	64	74	70	73	70
11:00 ~		71	82	74	63	69	71	70	68	69	67	64	70	69	71	75	70	68	60	71	74	64	69	67	65	63	82	73	73	73	70
12:00 ~		62	57	63	62	64	69	65	65	66	66	64	64	65	65	72	64	56	60	67	73	63	63	64	65	61	62	65	64	55	59
13:00 ~		70	68	75	62	73	77	73	68	73	67	64	71	69	70	73	76	67	59	73	75	64	66	68	65	64	71	71	72	70	70
14:00 ~		69	69	75	63	76	72	74	70	71	67	64	69	68	68	63	72	70	58	74	74	65	65	67	64	62	66	71	73	67	73
15:00 ~		65	68	69	62	74	69	77	66	73	68	63	68	67	67	67	73	60	53	61	74	73	64	63	63	62	65	70	70	66	73
16:00 ~		66	59	73	62	77	75	75	66	69	66	63	66	68	66	65	69	65	51	65	83	75	59	64	63	62	63	70	70	60	72
17:00 ~		63	59	61	62	77	70	55	64	67	65	64	65	66	65	61	56	66	54	56	83	64	61	65	63	62	63	72	67	62	65
18:00 ~		62	62	64	65	66	51	64	68	68	68	68	68	68	68	65	66	66	64	62	82	65	62	66	64	63	64	64	64	65	64

振動 (単位: dB)

9月	日 曜日	振動 (単位: dB)																													
		1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金
7:00 ~		22	26	20	17	25	22	36	55	48	53	62	57	53	57	45	49	45	49	69	64	44	53	41	41	38	43	29	34	28	28
8:00 ~		37	46	45	19	41	33	64	58	56	60	62	60	56	61	53	57	57	50	71	61	58	59	40	40	39	43	39	35	52	33
9:00 ~		45	51	53	17	40	37	65	58	59	62	58	62	57	59	53	57	61	49	70	60	54	60	42	39	41	45	41	38	54	35
10:00 ~		48	50	41	17	38	33	51	57	56	59	62	61	56	62	48	57	63	41	69	57	51	60	48	40	42	44	42	32	53	32
11:00 ~		49	55	44	21	42	35	59	60	54	64	63	61	57	62	48	60	62	56	64	64	54	62	48	39	42	44	41	37	52	30
12:00 ~		19	19	21	16	20	27	46	61	54	60	66	62	58	58	50	61	56	62	56	63	52	58	41	41	40	42	26	22	35	21
13:00 ~		45	39	53	21	45	37	60	61	55	59	63	64	56	61	58	62	59	56	65	58	60	62	49	41	42	44	41	37	57	33
14:00 ~		38	47	54	21	47	36	62	61	54	57	64	57	55	60	52	65	61	57	70	59	60	61	44	39	41	46	41	36	51	34
15:00 ~		25	41	41	18	42	34	59	57	57	53	59	55	52	63	59	62	59	50	72	60	56	56	42	40	40	42	39	37	52	34
16:00 ~		27	25	41	16	46	38	52	51	50	55	53	53	52	62	59	58	61	57	73	59	55	53	43	41	41	43	41	37	44	32
17:00 ~		21	20	20	17	51	37	35	50	44	58	54	56	48	57	52	55	58	58	72	50	51	52	39	38	40	42	37	32	38	19
18:00 ~		26	18	17	15	17	16	36	49	28	59	55	54	48	57	48	58	47	54	74	52	39	53	37	36	37	39	22	18	47	17

測定場所 ③



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制法施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない