

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2022年11月

騒音 (単位: dB)


11月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
7:00 ~	63	61	63	62	62	59	64	68	64	64	63	61	62	63	63	63	64	63	63	61	64	62	62	64	63	62	59	64	64	65	
8:00 ~	62	61	62	61	61	61	64	68	63	64	61	61	63	64	62	62	63	63	63	61	64	61	62	62	63	62	60	62	65	66	
9:00 ~	62	60	62	62	62	61	64	70	63	64	63	61	63	65	64	62	63	63	63	61	64	60	62	62	63	62	61	62	62	66	
10:00 ~	62	60	61	62	61	60	63	68	61	63	62	61	63	65	62	62	62	62	63	61	62	60	61	61	63	62	60	62	62	65	
11:00 ~	61	60	61	61	62	61	62	69	61	63	61	62	64	67	63	62	63	62	63	60	63	60	61	61	63	64	60	62	62	65	
12:00 ~	59	60	59	59	61	60	60	67	59	62	59	60	62	63	61	59	61	60	61	59	61	69	59	60	60	60	60	61	61	63	
13:00 ~	61	61	61	61	63	60	61	64	61	63	60	62	62	63	65	61	62	61	63	60	62	60	62	61	63	62	60	63	62	62	
14:00 ~	63	60	62	75	63	60	62	63	62	63	61	61	63	63	65	62	64	62	62	61	63	60	63	61	62	63	60	67	62	63	
15:00 ~	61	60	61	66	68	60	61	63	60	72	63	62	63	63	61	62	62	62	62	60	65	61	61	60	66	68	60	61	62	63	
16:00 ~	62	61	68	62	62	60	63	64	61	65	64	62	63	64	63	62	63	62	62	61	67	61	62	61	67	61	61	62	62	63	
17:00 ~	65	60	61	62	60	60	67	66	66	63	60	61	63	63	65	67	62	61	61	61	66	61	67	60	60	61	60	67	61	62	
18:00 ~	61	60	61	61	61	59	61	63	64	64	60	61	63	63	61	61	60	61	61	60	64	61	61	61	61	60	60	62	61	61	

振動 (単位: dB)

11月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
7:00 ~	33	30	34	33	36	32	36	36	35	45	36	35	41	47	35	34	34	34	34	30	34	33	35	34	35	33	29	35	34	33	
8:00 ~	33	32	34	33	36	34	37	37	35	46	35	34	41	47	35	34	35	35	36	31	34	33	36	35	35	34	31	35	34	36	
9:00 ~	33	32	34	33	36	34	35	40	34	46	35	34	42	48	34	33	34	34	35	32	34	33	35	34	35	33	32	33	34	36	
10:00 ~	34	32	33	33	36	34	35	38	35	45	35	35	48	47	34	34	35	34	34	33	34	34	34	34	36	34	32	35	35	35	
11:00 ~	34	32	32	32	34	33	34	39	34	45	35	35	54	48	34	34	34	35	33	32	33	34	36	34	35	33	32	34	35	36	
12:00 ~	31	31	31	31	35	33	33	37	33	43	33	34	51	45	33	31	32	33	34	31	32	34	32	32	33	32	31	35	33	31	
13:00 ~	33	31	31	32	34	32	33	33	34	45	34	33	47	45	34	33	35	34	35	31	32	32	35	34	36	31	30	35	34	34	
14:00 ~	33	31	31	59	34	33	33	34	33	46	34	34	43	46	33	32	32	34	32	31	33	33	33	33	34	32	31	32	33	36	
15:00 ~	32	30	32	46	37	33	32	33	34	45	33	34	42	48	33	32	33	33	33	31	33	33	33	33	33	33	31	33	32	35	
16:00 ~	32	32	33	35	35	34	34	34	34	45	34	34	43	49	33	32	32	33	33	32	35	34	33	33	33	32	31	33	33	36	
17:00 ~	32	31	32	36	34	32	34	33	33	44	33	34	42	45	33	33	33	33	33	30	32	33	33	33	33	33	31	33	33	32	
18:00 ~	31	30	31	35	33	31	34	33	32	43	32	33	42	42	32	32	31	32	31	27	31	31	32	31	32	30	29	32	31	32	

測定場所 ①

南西1ゲート



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制法施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2022年11月


騒音 (単位: dB)

11月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
7:00 ~	59	57	60	59	57	55	60	62	60	59	59	58	56	59	60	59	60	60	59	57	60	59	59	60	60	59	56	60	60	60	
8:00 ~	58	57	58	58	58	57	61	62	59	58	59	58	57	59	59	59	59	59	60	57	59	57	60	59	59	60	57	59	60	61	
9:00 ~	59	57	58	58	57	57	59	64	59	59	59	58	57	60	61	59	60	61	61	58	61	57	59	60	60	59	57	59	59	61	
10:00 ~	59	57	59	60	57	57	59	62	59	61	60	58	58	60	59	59	59	60	61	57	60	58	59	58	60	60	57	60	60	60	
11:00 ~	57	57	58	58	57	58	58	63	59	58	59	59	57	63	59	60	59	59	60	56	61	58	59	59	59	60	56	59	60	60	
12:00 ~	55	57	55	56	57	57	56	61	56	56	57	57	57	56	57	57	57	57	59	56	57	58	56	57	57	57	57	58	57	57	
13:00 ~	57	58	58	57	57	57	57	60	57	57	57	59	57	58	58	58	58	59	59	56	59	58	60	60	60	58	57	62	60	60	
14:00 ~	59	57	57	58	57	57	58	59	59	57	58	58	57	61	58	58	60	59	59	58	60	58	60	59	59	59	58	60	61	59	
15:00 ~	58	57	57	58	58	57	58	58	57	58	58	58	58	60	57	58	59	59	59	57	60	58	58	57	61	58	57	59	60	58	
16:00 ~	57	58	59	58	58	58	58	59	58	58	59	59	58	60	58	58	60	59	59	57	61	58	60	58	59	57	57	59	60	59	
17:00 ~	57	57	58	59	57	56	58	58	58	57	57	57	56	59	57	58	58	58	58	57	61	58	58	56	57	58	57	59	57	58	
18:00 ~	57	56	58	58	57	55	58	58	58	57	57	57	57	58	57	58	57	57	57	56	60	58	58	57	57	57	58	60	58	58	

振動 (単位: dB)

11月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
7:00 ~	33	32	33	32	33	31	33	41	33	34	34	34	29	32	33	33	32	33	34	30	33	34	33	34	34	34	30	33	34	30	
8:00 ~	35	33	35	33	34	32	34	40	33	36	34	34	32	32	34	34	34	34	35	30	32	32	36	34	35	34	31	33	33	33	
9:00 ~	34	32	33	33	33	31	32	42	34	34	34	36	32	33	37	33	33	34	34	30	33	33	35	35	34	34	32	32	33	34	
10:00 ~	34	33	32	34	34	30	32	41	36	39	35	36	32	32	32	33	33	33	32	32	34	33	35	33	35	35	32	34	34	33	
11:00 ~	33	32	32	32	31	30	31	45	35	34	37	36	30	33	33	34	33	33	33	29	33	33	36	34	34	36	35	33	33	34	
12:00 ~	30	31	30	33	31	29	30	43	35	31	36	32	29	30	31	30	30	30	32	29	31	31	31	31	31	35	31	32	32	29	
13:00 ~	33	30	31	31	31	28	31	35	35	32	35	33	29	33	35	33	33	34	32	29	32	30	35	34	34	36	32	35	33	36	
14:00 ~	34	30	30	31	30	29	31	35	34	32	36	37	29	34	32	31	32	33	30	29	33	31	34	33	33	33	31	34	33	35	
15:00 ~	34	29	31	31	34	29	31	33	33	34	34	34	30	35	30	32	32	33	33	30	32	32	35	32	33	37	33	35	33	35	
16:00 ~	34	31	33	31	32	30	32	33	34	32	33	33	31	37	32	32	32	33	33	30	38	33	33	33	32	36	31	39	32	36	
17:00 ~	31	32	30	31	31	29	31	32	32	30	32	31	29	30	30	30	30	30	31	28	32	32	32	31	31	32	30	31	30	30	
18:00 ~	30	32	31	32	29	29	31	30	32	31	31	30	29	30	31	30	30	30	29	26	31	31	32	31	30	29	32	31	30	30	

測定場所 ②



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制法施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2022年11月


騒音 (単位: dB)

11月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
7:00 ~	60	66	61	66	64	64	65	66	64	64	60	49	59	65	64	52	62	65	48	46	49	48	49	50	48	48	49	47	46	47	
8:00 ~	70	72	70	71	67	64	66	68	68	66	68	65	60	69	67	65	65	65	53	46	58	54	58	57	58	55	53	57	57	64	
9:00 ~	62	73	69	72	69	64	69	70	69	68	68	68	62	71	71	63	65	67	56	51	60	59	58	58	58	53	55	58	58	75	
10:00 ~	62	71	68	68	67	63	67	69	68	59	69	71	59	68	67	62	65	66	57	49	59	57	58	59	58	57	55	58	57	66	
11:00 ~	63	74	68	69	67	64	70	69	71	75	70	68	60	70	72	64	69	67	57	51	61	59	58	60	59	57	56	59	59	57	
12:00 ~	60	66	65	66	66	64	64	65	65	72	64	56	60	64	71	63	63	64	51	50	57	57	53	56	51	47	50	54	58	44	
13:00 ~	67	72	68	73	67	64	71	69	70	73	76	67	59	68	73	64	66	68	63	52	57	58	58	57	58	58	56	59	57	58	
14:00 ~	73	69	70	71	67	64	69	68	68	63	72	70	58	68	74	65	65	67	59	55	57	57	58	59	63	54	58	57	59	57	
15:00 ~	69	71	66	73	68	63	68	67	67	67	73	60	53	66	67	73	64	63	57	53	57	57	56	57	57	57	51	56	57	56	
16:00 ~	71	76	66	69	66	63	66	68	66	65	69	65	51	67	65	75	59	64	60	55	58	58	56	58	56	58	55	56	55	51	
17:00 ~	64	70	64	67	65	64	65	66	65	61	56	66	54	64	64	64	61	65	48	47	57	48	50	53	45	48	44	50	54	49	
18:00 ~	63	59	68	68	68	68	68	68	68	65	66	66	64	63	64	65	62	66	44	47	45	51	51	52	48	45	45	50	48	51	

振動 (単位: dB)

11月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
7:00 ~	17	38	55	48	53	62	57	53	57	45	49	45	49	24	22	44	53	41	35	52	44	47	16	17	25	17	14	14	14	14	
8:00 ~	41	38	58	56	60	62	60	56	61	53	57	57	50	32	30	58	59	40	53	46	44	56	21	15	20	14	16	14	14	14	
9:00 ~	29	37	58	59	62	58	62	57	59	53	57	61	49	33	39	54	60	42	55	49	49	59	19	17	18	16	17	14	14	14	
10:00 ~	28	38	57	56	59	62	61	56	62	48	57	63	41	38	32	51	60	48	57	46	48	57	17	17	20	20	19	14	14	14	
11:00 ~	29	38	60	54	64	63	61	57	62	48	60	62	56	36	46	54	62	48	55	46	44	33	16	22	21	21	19	14	17	14	
12:00 ~	23	39	61	54	60	66	62	58	58	50	61	56	62	34	22	52	58	41	56	54	44	49	15	21	21	20	22	14	14	14	
13:00 ~	33	39	61	55	59	63	64	56	61	58	62	59	56	35	40	60	62	49	43	59	58	38	15	17	17	21	16	14	14	14	
14:00 ~	45	40	61	54	57	64	57	55	60	52	65	61	57	35	40	60	61	44	42	51	49	23	16	15	15	16	14	14	14	14	
15:00 ~	39	41	57	57	53	59	55	52	63	59	62	59	50	35	36	56	56	42	24	37	66	20	15	15	15	15	14	14	14	14	
16:00 ~	44	31	51	50	55	53	53	52	62	59	58	61	57	25	32	55	53	43	32	40	55	19	14	17	14	14	14	14	14	14	
17:00 ~	21	26	50	44	58	54	56	48	57	52	55	58	58	23	17	51	52	39	27	39	56	18	15	17	14	14	14	15	15	14	
18:00 ~	16	18	49	28	59	55	54	48	57	48	58	47	54	24	15	39	53	37	21	43	47	19	14	16	16	14	14	14	15	14	

測定場所 ③



※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた
「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する
基準」の備考2

〈振動〉「振動規制法施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値：85dBを超えない
- ・振動規制値：75dBを超えない